

**Zákres sítí**Město/katastr : **Stříbro**Čtvrť/Ulice : **Tř. 5. května**č.p./p.p.č. : **3156/3; 3156/2; 3139/10**Číslo jednací : **02/250618**Č.j. v knize : **5265/18/02**Za účelem : **oprava komunikace II/605**Žadatel : **SG Geotechnika a.s.**Stupeň : **zákres sítí**Provoz vodovodů : **Stříbro, Josef Nováček, 602457269, jnovacek@vodakva.cz**Provoz kanalizací : **Stříbro, Ing. Miroslav Heřman, 606621313, mherman@vodakva.cz**Zakreslil : **Petr Hufeisl (tel: 602182341, phufeisl@vodakva.cz)**

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Stávající poklopy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy budou upraveny na novou niveletu terénu.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní,

Datum : **25.6.2018**

Podpis :

  
**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**  
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375  
**Studentská 328/64 (6)**  
**360 07 Karlovy Vary - Doubí**







Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
Vodovodní a kanalizační rozvody jsou informa-  
tivně zakresleny dle stávající dokumentace  
VAK Karlovy Vary. Zatížení je nutno upřesnit  
vytčením přímo na místě.

Datum: 15.6.18 Podpis:

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.**

Zapsáno v OR KS Píseň pod č. B 375

Studeňská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

