



**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE**



Pomáhat a chránit

*územní odbor Domažlice
dopravní inspektorát*

Č. j. KRPP-154213-1/ČJ-2019-030106

Domažlice 10. 12. 2019

Počet listů: 1
Přílohy: 0 / 0

Ing. arch. Václav Masopust
náměstí Republiky 59
346 01 Horšovský Týn
IČ 06094261

Věc: Silnice II/195 – průtah obcí Vlkanov - souhrnné stanovisko

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. a) a písm. b) a s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

S O U H L A S Í

s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Silnice II/195 – průtah obcí Vlkanov“ a s povolením úprav křižovatek a sjezdů dle předložené projektové dokumentace při splnění dále uvedených podmínek:

- Vjezdová vrata u nově navržených sjezdů v obytné zóně (SO 104), kde je plánovaná výstavba rodinných domů, požadujeme osazovat min. 5 m od hrany komunikace, aby uvedené sjezdy mohly sloužit jako obratiště pro osobní automobily popř. k odstavení dvou vozidel vlastníků sjezdu (rozměry sjezdů min. 5 x 5 m). Jestliže se vrata budou otvírat směrem ke komunikaci, je třeba zvětšit délku odsazení o délku vrat při otevření.
- Veřejné osvětlení navržené pozemní komunikace obytné zóny musí být v souladu s platnými technickými normami. Obytná zóna je komunikace, kde se v jednom společném dopravním prostoru pohybují chodci, cyklisté a motorová vozidla, proto je nutné, aby byl dopravní prostor kvalitně nasvětlen pro zajištění bezpečnosti všech účastníků provozu na pozemních komunikacích. Rovněž veřejné osvětlení průtahu obcí musí odpovídat příslušným technickým normám z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Předložená projektová dokumentace pro územní řízení řeší rekonstrukci sil. II/195, části sil. III/19522 a místních komunikací v obci Vlkanov.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající souhrnné stanovisko, s předloženou dokumentací souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rozdělovník:
č. 1 – adresát – poštou

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek
Tel.: 974 331 254



npor. Mgr. Václav Havel
vedoucí DI

npor. Bc. Petr Polák
zástupce vedoucího DI

Kosmonautů 165
344 01 Domažlice