

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Akce: II/201 Mariánská Týnice, úprava napojení a odvodnění
Stupeň PD: DUSP
Datum: 3.5.2023
Místo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu.
Omluveni:
Nepřítomni:

V úvodu jednání byli všichni seznámeni s návrhem, ve kterém už byly zapracovány připomínky z předchozího jednání. Nad návrhem byla vedena diskuze. Na jednání bylo dohodnuto:

- Krajnice u silnice bude provedena ze štěrkodrti.
 - Vtoková jímka na propustku bude mít z jedné poloviny demontovatelný strop, který bude možné v případě potřeby odstranit pomocí stavební techniky. Poklop bude zajištěn proti vodorovnému posunu.
 - Povrch sjezdu budou tvořit kamenné kostky velikosti 100 / 100 mm.
 - Na vtoku propustku bude betonová trouba seříznuta a odlážděna kamennou kostkou.
 - Bylo rozhodnuto, že se projedná osazení značky B28 – Zákaz zastavení s PČR.
 - Místo sloupků bylo dohodnuto osazení kamenných bloků, jejichž vizuální stránku navrhne Ing.arch. Soukup.
 - Bude prověřeno, zda revizní šachta nemůže sloužit zároveň jako uliční vpust'.
 - Uliční vpusti umístěné v úžlabích travnaté plochy budou po obvodu odlážděny kamennými kostkami (jeden až dva řádky)
 - Na příští jednání donese zástupce SÚS vzorek kamenné kostky.
-

**DALŠÍ JEDNÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 17. 5. 2023 OD 9 HODIN.
SAMOSTATNÉ POZVÁNKY NEBUDOU ROZESÍLÁNY.**

PLZEŇ 03.05.2023

Zapsal(a): M. Bělohubá (Woring s.r.o.)

Příloha: Prezenční listina

