

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.4

NÁZEV ZAKÁZKY

VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ/OPRAVÁRENSKÉ JÁMY VE STÁVAJÍCÍ DÍLNĚ AUTOMOBILŮ NA ADRESE: KŘIMICE, PRŮKOPNÍKŮ 290, PLZEŇ 5 - KŘIMICE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/103/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	1085/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000279
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10422.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99				
SÍDLO:	Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň	IČO:	69457930		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Nováková-ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Irena Nováková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	Program IROP, projekt Z učeben do dílen, reg. číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002084				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 4.3.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz :

Vážený zadavateli, Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace, a to části výkazu výměr objekt D.1.1. Stavební část. Nejasnost shledáváme v oblasti podlah. V položkách číslo 16 a 17 v popisu položek je uvedena třída betonu C 30/37 a ve výkresech je uvedena třída betonu C 25/30. Jaký beton má být oceněn? V případě, že by podlaha měla být opatřena epoxidovým nátěrem není možné provádět povrchovou úpravu s korundovým vsypem a obráceně. V případě, že bude proveden epoxidový nátěr odpadají položky číslo 23, 25, 26. V případě, že bude provedena povrchová úprava s korundovým vsypem odpadají položky číslo 24 a 62. V případě, že má povrch splnit uvedený požadavek z technické zprávy „Nátěr musí být odolný proti oděru a nárazům, oleji, mastnotě a kyselinám.“ Tento požadavek splní provedení epoxidové stěrky. Epoxidový nátěr, anebo hlazený povrch s korundovým vsypem nesplňuje uvedený požadavek z technické zprávy. Prosíme o úpravu zadání – výkazu výměr a případně projektové dokumentace.

Odpověď:

Přijímáme připomínku, že epoxidový nátěr plně nevyhoví podmínce zadávací dokumentace a proto byly upraveny položky rozpočtu a skladba podlahy následovně:

Bude provedena mazanina z drátkobetonu, který bude částečně zbroušen a opatřen penetrací proti předčasnému vysychání. Bude provedena bez přísady korundu. Po technologické přestávce bude provedena penetrace s křemičitým vsypem a následně epoxidová stěrka průmyslová tl. do 2 mm. Stěrka bude takového typu a provedena tak, aby splnila požadavky odolnosti dle dokumentace.

Doplňná projektová dokumentace:**Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr-NOVÝ č.2****Upozornění:**

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **18.3.2024 do 10:00 hodin**.

Vzhledem ke změně Přílohy č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr se mění předpokládaná hodnota na 12 524 101,- Kč bez DPH.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Ing. Tomáš Bek
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace