

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	188/21/P
Vyřizuje:	Ing.Radka Perlíková
Kontakt:	607 189 292 radka.perlikova@vosrok.cz
Datum:	6.5.2021

Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.
**PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH
STAVEB**
Dobříčany 36
438 01 Žatec

Věc: Stanovisko k existenci sítí
Akce: Rokycany – Pavlovska – silnice III/11727
Žadatel: Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.

V zájmovém území výše uvedené stavby se **nachází** podzemní zařízení **vodovod, kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek :

v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti, včetně vytýčení

vodovod – středisko Vodovody – Jan Krejčí, 702 210 419, jan.krejci@vosrok.cz

kanalizace – středisko Kanalizace – Bc. Radek Ježák 601 390 759. radek.jezak@vosrok.cz

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- **před zahájením akce je nutné provést vytýčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu **1,5 m** od vnější hrany potrubí na obě strany
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů
- zákres sítí je pouze orientační
- **platnost potvrzení 1 rok**

Vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod a kanalizaci ve správě naší společnosti.

Ing.Radka Perlíková
vedoucí oddělení obchodních
vztahů s klienty

Příloha: 7 x situace

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.


Sedláčkova 651 • 337 01 Rokycany

Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2 • 337 01 Rokycany

Tel.: 601 279 279 • E-mail: info@vosrok.cz • www.vosrok.cz


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 vedená u Krajského soudu v Plzni.


IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325



Vodohospodářská
společnost Rokycany, s.r.o.
Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany
IČ: 45351325

Č. 188/21/P ze dne 6.5.2021/17
V roklí





VLK BUUCTALNA

1350 m3

422,65 / 427,65

Pod Žďárem

LT 225


OCEI


400


Kamený Újezd

150


č. 188/211F ze dne 6.5.2021 317







č. 188/21/P ze dne 6.5.2021 5/7



BETON 500
BETON 400

OC 400

L 80
L 225

č. 188/21/P ze dne 6.5.2021 6/7

