



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

### NÁZEV ZAKÁZKY

### Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn - stavební úpravy tříd

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/18/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1200/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000033
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11078.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11078.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122				
SÍDLO:	Jana Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01	IČO:	00376469		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Miluše Fousová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Miluše Fousová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	Poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP reg. číslo CZ.06.04.01/00/22. 043/0002053 - Modernizace výuky na SOŠ a SOU Horšovský Týn				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14.3.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

chybí projektová dokumentace ke klimatizaci, dle zveřejněných dokumentů nejde na cenit.

#### Dotaz č. 2:

osvětlení - ve VV svítidla 80W, ale v půdorysech jsou uvedena svítidla 34W. Je potřeba výpočet osvětlení pro učebny dle norma, tzn. 500lx.

#### Dotaz č. 3:

podlaha - jestli jsou potřeba pro učebny hliníkové desky, tyto desky jsou velmi finančně náročné a existují srovnatelné a levnější varianty.

**Odpověď č.1**

Poloha a výkony jednotlivých klimatizačních jednotek jsou uvedeny ve výkresech č. 12 a 13 a dále polohy přívodních potrubí od vnějších jednotek k vnitřním a trasa vedení odvodu kondenzátu z vnitřních jednotek ven je uvedena na výkrese 7 a 9. Dále ve výkazu výměr je vše rozepsáno v jednotlivých položkách č. 47-63. Nejedná se o prováděcí dokumentaci.

**Odpověď č.2**

Byl proveden výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1 (360450) firmou Esagono s.r.o. Korunní 1300/65, 120 00 Praha 2. Požadované parametry svítidel jsou převzaty a uvedeny ve výkresech č. 3, 11, 12 a 13. Ve VV uvedena obecná položka ÚRS.

**Odpověď č.3**

Je možné zaměnit za jinou variantu podlahy při zachování předepsaných parametrů.

**Doplňná projektová dokumentace:**

Byla doplněna nová Technická zpráva, která zohledňuje požadavky DNSH viz. Výzva k podání nabídek.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Ing. Tomáš Bek**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace