

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411
č.j.	18115/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu

Veřejná zakázka: Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	14 153 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000158

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Zadavatel obdržel dne	15.03.2024	žádost o objasnění zadávacích podmínek, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	Na základě vyjádření subdodavatelské firmy je pro správné nacenění provizorního mostu potřeba znát DIO, které bude na provizorním mostě osazeno. Doplní zadavatel parametry pro zatížení na nápravu, normální zatížení a výhradní zatížení?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	Zatížitelnost mostního provizoria je uvedena v článku 4.4 přílohy C.1 (Technická zpráva) projektové dokumentace . Požadované hodnoty jsou: <ul style="list-style-type: none"> • Vn = 23,7 tuny • Vr = 73,4 tuny • Ve = 196 tuny Zatížitelnost na nápravu je 8,9 t. Toto jsou minimální požadované hodnoty. Mohou být samozřejmě použity hodnoty vyšší.
------	---

Datum vyhotovení:	18.03.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky