



Pomáhat a chránit

**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE**



*územní odbor Domažlice  
dopravní inspektorát*

Č. j. KRPP-62671-3/ČJ-2022-030106

Domažlice 23. 5. 2022

Počet listů: 1

Přílohy: 1 / 1

**Ing. Jaroslav Stanovič**  
**Ateliér M.A.A.T.**  
**Převrátilská 330**  
**390 01 Tábor**  
IČ 28145968

**Věc: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov – souhrnné stanovisko**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. písm. a) a písm. b) a s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**S O U H L A S Í**

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov“, s úpravou křižovatek a sjezdů a se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle předložené projektové dokumentace při splnění dále uvedených podmínek:

- Navržené vodorovné dopravní značení č. V 2b v prostoru křižovatek realizovat o šířce 0,25 m nikoliv v šířce 0,125 m, jak je uvedeno v technické zprávě na str. 29.
- Připojení účelové komunikace k sil. III/1905 u obce Tlumačov (viz Situační výkres dopravního značení – list 4) požadujeme označit červenými směrovým sloupky č. Z 11g, dopravní značkou č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a vodorovným dopravním značením č. V 4 „Vodící čára“ o šířce 0,125 m. Neumísťovat navržené dopravní značky č. P 1. Totožně je označeno připojení této účelové komunikace na sil. III/1903.
- Zvětšit poloměry v nárožích křižovatek místní komunikace se sil. III/1903 a se sil. III/1905 dle situace, která je přílohou tohoto stanoviska.

Předložená projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení řeší rekonstrukci průtahu obcí Tlumačov.

Kosmonautů 165  
344 01 Domažlice

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženou projektovou dokumentací při splnění dříve uvedených podmínek souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rozdělovník:  
č. 1 – adresát – ISDS

Vyřizuje: por. Bc. Josef Kabourek  
Tel.: 974 331 254

por. Mgr. Václav Havel  
vedoucí DI

por. Bc. Petr Polák  
zastupce vedoucího DI