



NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY
PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (PODLAŽÍ A STŘEŠE)
UTĚSNIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S ODDĚLOUŠTĚM E44S.

KOTVENÍ POTRUBÍ PO 2M
VZDUCHOTECHNIČKÉ ZAŘÍZENÍ POSPOJIT A SPOJIT
S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41
TECHNICKÁ ZPRÁVA, PÍ 2101190136d

ARTECH GROUP s.r.o. Jméno: T. 315 16, Píseň, W/Doc: +420-3774800-11, E-mail: info@artech.cz				ARTECH GROUP s. r. o.			
VÝRAKOVÁ	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLÓVAL	KOPEROVÁ	KOPEROVÁ	MAJOSKOVÁ	ING. KUBER
INVESTOR				OS. ZK. ARTECH			
Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Pízeň				Druh: DOKUM.			
Koupelny v domové mládeže, Borská 55, Pízeň				Datum: 5.2021			
D.1.4.b – VZDUCHOTECHNIKA				Verze: 1.50			
ŘEZY				V2101190142d			