


## VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPY



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST ZEMNÍCIHO VODIČE OD KABELŮ VO 10 cm  
M 1:20 (KÓTY V cm)

**PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB**  
 Projekční kancelář Ing. Škubalová  
 U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ  
 tel. 377 455 842

souřadnicový systém S - JTSK

výškový systém B.p.v.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	J. Korandová	J. Korandová	Ing. Škubalová		
KRAJ: Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Lipnice u Spáleného Poříčí			FORMÁT	1A4
OBJEDNATEL: SÚS PK AKCE  II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ ÚSEK IV, V				DATUM	11/2021
					aktualizace 12/2023
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	1914
				MĚŘÍTKO	1:20
OBSAH OBJEKT: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  Vzorové řezy kabelovými výkopy				ČÍS. PŘÍLOHY 4	ČÍS. KOPIE