



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

NOVÉ PROSTORY PRO VÝUKU V PŮDNÍCH PROSTORÁCH KLATOVSKÁ 200 G (UČEBNA S AULOU, KABINETY)

| | | | | | |
|----------------------|---|----------------|------------|---------------------|--------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/83/CN/24 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1785/24/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P24V00000206 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11251.html | | | | |
| ODKAZ VVZ: | ... | | | | |
| ZADAVATEL: | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | | | | |
| SÍDLO: | Klatovská třída 200, Plzeň, 301 00 | IČO: | 00574406 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Ing. Přemysl Šmídl - ředitel | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Ing. Přemysl Šmíd | | | | |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace | | | | |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 | | |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka | | | | |
| POVĚŘENÁ OSOBA: | Bc. Ladislav Pešička | | | | |
| DRUH VZ: | Stavební práce | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: | Ne | | | | |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 22. 4. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadávací dokumentace v Příloze č.2 Projektová dokumentace neobsahuje:

- | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1.I | projekt stavební: | m.č. 016 | bourací práce |
| 1.II | projekt stavební: | m.č. 017 | bourací práce nové úpravy |
| 1.III | projekt ZTI: | WC 1.NP WC 2. NP m.č. 016, 017 1.PP | |
| 1.IV | projekt elektroinstalace silnoproud: | WC 1.NP WC 2. NP m.č. 016, 017 1.PP cvičný sklad 1.PP | |
| 1.V | projekt elektroinstalace slaboproud: | cvičný sklad 1.PP | |
| 1.VI | projekt ÚT: | WC 1.NP WC 2. NP m.č. 016, 017 1.PP cvičný sklad 1.PP | |

Žádám o doplnění chybějící projektové dokumentace, aby předložená ZD, splňovala požadavky zákona č. 134/2016 a prováděcí vyhlášky.

Odpověď zadavatele:

Projektová dokumentace záměrně neobsahuje projekt vody, kanalizace, elektroinstalace, neboť nejsou známá přesná místa napojení připojovacích potrubí v místnosti. Rozsah bourání a měněných částí je popsán ve výkresech a technické zprávě. Rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace se mění vždy pouze v rozsahu upravované místnosti a přesunu zařizovacích předmětů, stoupačka a hlavní přívody do místnosti zůstávají. Elektroinstalace svítidel je vedena v kazetových podhledech, přesun vypínačů je dán polohou a otevíráním dveří, zásuvky zůstávají.

Dotaz č. 2: V předložených soupisech prací chybí:

2.I WC 1.NP v pol.č. 20 - nové rozvody vody a kanalizace je uvedeno množství 1 Kč, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

2.II v pol.č. 50 - nové rozvody silnoproudů je uvedeno množství 80 hod, chybí dodávka materiálu, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

2.III WC 2.NP v pol.č. 18 - nové rozvody vody a kanalizace je uvedeno množství 1 Kč, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

2.IV v pol.č. 39 - nové rozvody silnoproudů je uvedeno množství 80 hod, chybí dodávka materiálu, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

2.V Cvičný sklad v 1.PP:

v pol.č. 5 - nové rozvody silnoproudů je uvedeno množství 40 hod, chybí dodávka materiálu, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech

jadnoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

- 2.VI v pol.č. 8 - nové rozvody slaboproudů je uvedeno množství 45 hod, chybí dodávka materiálu, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

- 2.VII Místnosti č. 016 a 017 v 1.PP:

v pol.č. 7 - nové rozvody vody a kanalizace je uvedeno množství 1 Kč, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

- 2.VIII v pol.č. 26 - nové rozvody silnoproudů je uvedeno množství 35 hod, chybí dodávka materiálu, takto nelze ocenit, soupis prací musí dle prováděcí vyhlášky v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci obsahovat podrobný popis všech předpokládaných prací a dodávek v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných prací a dodávek.

Žádám o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Položky připravené v rozpočtu umožní uchazeči zadat předpokládanou balíčkovou cenu těchto úprav instalací, které jsou běžné při modernizacích hygienických zázemí v objektech občanské vybavenosti.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Bc Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele