

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ

Zadavatel:																											
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.																										
IČO:	72053119																										
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň																										
Zadavatel č.2:																											
Název:	Město Spálené Poříčí																										
IČO:	00257249																										
Sídlo:	Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí																										
vyř.:	Kateřina Hlavatá	tel.:	377 172 411																								
č.j.	25093/24/SÚSPK-P	email:	katerina.hlavata@suspk.eu																								
Veřejná zakázka:																											
II/117 Lipnice - Spálené Poříčí (etapa IV a V)																											
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	84 536 185,00 Kč																										
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní																										
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace II/117 v průtahu obcí Lipnice, která je rozdělena na IV (délka úseku 271 m) a V (délka úseku 655,25m) etapu. Součástí stavby je výstavba chodníku, úprava plochy u obchodu, úpravy vjezdů, napojení na komunikace (MK a SÚSPK), výstavba dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.																										
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2024-017592																										
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000203																										
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1																											
Zadavatel obdržel dne	29. a 30. 4. 2024	žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí:																									
1	V SO 104 se nachází položky č.31, 32, 33, které odkazují na pojezdovou bránu. V přiložené dokumentaci SO 104 jsme nenašli bližší specifikaci pojezdové brány (rozměry profilů, výplň, povrchová úprava...). Může, prosím, zadavatel prověřit výše uvedený dotaz?																										
2	<p>Chápeme dobře, že součástí položek soupisu prací</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">74x</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">Mx</td> <td style="width: 15%;">59217034x</td> <td style="width: 65%;">obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">mx</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">600,780x</td> </tr> <tr> <td colspan="6">↑</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">119x</td> <td style="text-align: center;">Mx</td> <td>59217034x</td> <td>obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx</td> <td style="text-align: right;">mx</td> <td style="text-align: right;">416,160x</td> </tr> <tr> <td colspan="6">↑</td> </tr> </table> <p>jsou i obrubníky nájezdové (snížené) a přechodové?</p>			74x	Mx	59217034x	obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx	mx	600,780x	↑						119x	Mx	59217034x	obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx	mx	416,160x	↑					
74x	Mx	59217034x	obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx	mx	600,780x																						
↑																											
119x	Mx	59217034x	obrubník-betonový-silniční-1000x150x300mm-vč.-obloukovýchx	mx	416,160x																						
↑																											

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad.1	Na výjezdu z pozemku firmy M – AUDIO s.r.o. je navržena samonosná posouvací brána šířky 7m. V SO 104 je osazení a dodání brány zohledněno v položkách 31, 32, 33. V těchto položkách je nutno zohlednit montáž a dodání vrat včetně pojezdu a dopravy. Otvírání vrat bude na elektropohon – napojení a elektropohon budou v režii vlastníka pozemku. Je nutno počítat s výrobou na zakázku. Výška vrat bude korespondovat s výškou oplocení (2,5m), výplň plech, povrchová úprava – žárové zinkování.
ad.2	Součástí položek a uvedeného výkazu výměr jsou i obrubníky snížené a přechodové.

Datum vyhotovení:	03.05.2024

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky