

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 a 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ÚSPORY ENERGIE, SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ, AREÁL BORSKÁ 55 – ZATEPLENÍ A VZT					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/8/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2146/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000010
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11055.html				
ODKAZ VVZ:	https://vz.nipez.cz/vyhledat-formular/05595c3c-0ba4-4900-b50c-0656a2744020				
ODKAZ TED:				
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Plzeň, 301 00	IČO:	00497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Miloslav Šteffek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	Národní plán obnovy - Národní program Životní prostředí, výzva č. 12/2021				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 16. 5. 2024 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz v žádosti o vysvětlení č. 2:

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ÚSPORY ENERGIE, SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ, AREÁL BORSKÁ 55 – ZATEPLENÍ A VZT“. Prosíme o upřesnění místností určených Objednatelem, kde budou IQ – TRV - Motorické pohony radiátorových ventilů na otopných tělesech.

V zadání je uvedeno pro Design and build pro revitalizaci objektů školy SOU stavební Plzeň, Borská Ve třídách, kabinetech a místnostech určených Objednatelem budou osazeny motorické pohony radiátorových ventilů na otopných tělesech, které budou řízeny bezdrátovým protokolem.

Odpověď zadavatele:

Na tento dotaz přesně odpovídá přiložená tabulka, která je součástí zadání akce v:

Příloha č. 3A - Podklady pro ZD, v Přílohách jako **Příloha č. 5_VZT-požadavky** a jako příloha tohoto vysvětlení ZD č. 2 a 3 v tabulce **VZT_přehled místností_tříd a kanceláře**.

Místnosti určené Objednatelem jsou kromě tříd a kabinetů i tělocvična a posilovna, kinosál, jídelna a kanceláře školy.

Dotaz v žádosti o vysvětlení č. 3:

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ÚSPORY ENERGIE, SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ, AREÁL BORSKÁ 55 – ZATEPLENÍ A VZT“. V zadání je požadavek na teplovodní výměníky pro ohřev vzduchu. Ovšem malé decentrální jednotky se dělají standartně s elektrickým integrovaným dohřívačem vzduchu 1,1 kW. Pro prostory s výukou žáků budou výhradně instalovány lokální vzduchotechnické rekuperační jednotky, které budou zajišťovat výměnu vzduchu dle potřeb jednotlivých místností. VZT jednotky budou opatřeny technologií zpětného získávání tepla, teplovodním výměníkem pro ohřev vzduchu. Je nutné tento požadavek splnit?

Odpověď zadavatele:

Ano, na splnění požadavku podle zadávací dokumentace trváme.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele