

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	27587/24/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu

Veřejná zakázka:

Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) - část Klatovy, zábradlí

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	990 000,00 Kč
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:	Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na vyhotovení či výměnu svodidel se zádržností H1 dle podkladů k dané akci, maximálně do 31.10. 2024.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P24V00000305

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	23.05.2024	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:
1	<p>Číslo akce 1 Gerlova Huť 1</p> <ul style="list-style-type: none">• na některých římsách je stávající zábradlí. Bude odstraněno před instalací nebo má být součástí i demontáž zábradlí? – pokud ano, prosím o změnu názvu položky• prosím o uvedení úrovně zadržení pro zábradelní svodidlo• bude požadovat zadavatel výplň zábradelního svodidla v místě propustku? Pokud ano, prosím o změnu VV <p>Číslo akce 2 Gerlova Huť 2</p> <ul style="list-style-type: none">• na některých římsách je stávající zábradlí. Bude odstraněno před instalací nebo má být součástí i demontáž zábradlí? – pokud ano, prosím o změnu názvu položky• prosím o uvedení úrovně zadržení pro zábradelní svodidlo• bude požadovat zadavatel výplň zábradelního svodidla v místě propustku? Pokud ano, prosím o změnu VV	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Gerlova Huť 1: demontáž zábradlí provede zadavatel. Zábradelní svodidlo bude provedeno v úrovni zadržení H2 bez výplně. Gerlova Huť 2: demontáž zábradlí provede zadavatel. Zábradelní svodidlo bude provedeno v úrovni zadržení H2 bez výplně.
------	--

Datum vyhotovení:	24.05.2024
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky