

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 30100, webové stránky: www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 17. 1. 2023
Č. j.: KHSPL/00305/23/24/2023
Sp. zn.: KHSPL
Vyřizuje: Straková/377155246
Tel.: 377 155 246

Projectstudio8 s.r.o.
Pod Všemi svatými 4
301 64
Plzeň

Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci na akci: „Demolice objektu ZUŠ“, investor: Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, IČO: 45335842

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci, doručenou dne 4. 1. 2023 podanou Petrem Soukupem DiS., zplnomocněným zástupcem stavebníka.

Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“), vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací na akci: „Demolice objektu ZUŠ“, investor: Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň, IČO: 45335842

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto stanovených podmínek:

- 1) Stavebník zajistí, aby odstranění nebezpečného odpadu s obsahem azbestu bylo provedeno stavebním podnikatelem, tj. odbornou firmou způsobilou provádět práce bezpečně v kontrolovaném pásmu, nebo pod dozorem osoby, která má živnostenské oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu, ve smyslu stavebního zákona;
- 2) nejméně 30 dní před započatím manipulace s materiálem s obsahem azbestu podá stavební podnikatel provádějící tyto práce „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., na Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, které bude provedeno dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb.;
- 3) při likvidaci nebezpečného odpadu s obsahem azbestu budou voleny technologické postupy, jimiž je možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší;

- 4) odpad s obsahem azbestu musí být sbírán a odstraňován z pracoviště v souladu s § 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Ondřejem Janoutem, projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň (zodpovědný **projektant Ing. Ondřej Janout**, číslo autorizace (ČKAIT 0201430), řeší kompletní demolici budovy základní umělecké školy v Plzni, ulice U Jam.

Ve škole se nacházejí učebny, kanceláře, sklady, hygienická zázemí a ostatní místnosti. Dispozičně je objekt rozdělený na dvě učebnové části a uprostřed se nachází sociální zázemí pro každou část a atrium. Budova je již ve značně nevyhovujícím technickém stavu, je na hranici životnosti. Letní, a hlavně zimní provoz je v současném stavu skoro nereálný. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Jedná se o stavbu v panelové technologii systému „Chanos“, což je konstrukční panelový systém. Nosná část panelu je tvořena z dřevěných hranolů, které jsou pak oplášťeny. Obvodový i příčkový panel je nosný a navzájem propojený.

Vzhledem ke stáří stavby a systému, ze kterého je tvořena (v případě systému Chanos se většinou jedná o dřevěný panel s podkladem z Ezalitu), je ve stavbě vysoká pravděpodobnost výskytu materiálů s obsahem azbestu. Vzhledem k této skutečnosti jsou pro ochranu zdraví stanoveny podmínky č. 1-4.

Předložená projektová dokumentace je, při splnění výše stanovených podmínek, v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.

Ing. Petra Weberová - odborný rada

vedoucí oddělení HDM Plzeň-město a Rokycany
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

„otisk úředního razítka“