

ProjectStudio 8, Pod Všemi svatými 4, Plzeň
Petr Soukup DiS.
soukup@projectstudio8.cz

VÁŠE ŽÁDOST ZE DNE
03.02.2023

NAŠE ZNAČKA
19719-2023

VYŘIZUJE / LINKA
Jan Mlnářík /378035138
sluzbygis@plzen.eu

DATUM VYŘÍZENÍ
01.03.2023

NÁZEV AKCE: Demolice objektu základní umělecké školy v Plzni, ulice U Jam 14
DOPLŇUJÍCÍ POPIS:

ÚČEL VYJÁDŘENÍ: vyjádření k DSP

ŽADATEL POŽADUJE VYJÁDŘENÍ K:


- ☒ síti Správy Informačních Technologií města Plzně (dále jen SITMP)
☒ rozvodům Plzeňské teplárenské, a.s. (dále jen PT)

PŘÍLOHY:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyjádření SITMP k optice negativní | |
| <input type="checkbox"/> Vyjádření SITMP k optice pozitivní | <input checked="" type="checkbox"/> Situace SITMP |
| <input type="checkbox"/> Vyjádření SITMP – příloha – do vyjádření k síti nebo k dokumentaci | |
| <input type="checkbox"/> Vyjádření SITMP k dokumentaci | |
| <hr/> | |
| <input type="checkbox"/> Vyjádření PT k rozvodům - negativní | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vyjádření PT k rozvodům - pozitivní | <input checked="" type="checkbox"/> Situace PT |
| <input type="checkbox"/> Vyjádření PT k dokumentaci | |

Vyhrazujeme si předložení všech změn projektové dokumentace k případnému připomínkovému řízení.
14 dní před zahájením výkopových prací je nutné ověřit aktuální stav polohy sítí.
Vyjádření pozbývá platnost rok od data vystavení vyjádření.

S pozdravem


Správa informačních
technologií **Plzeň**
Jan Mlnarik
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
IČ: 66362717, DIČ: CZ66362717

Všechna tělesa kolektorů, jsou v majetku města Plzně a ve správě Odboru správy infrastruktury MMP. O stanovisko OSI MMP k vedení kolektoru požádejte prostřednictvím Odboru rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, Plzeň 306 32.

V případě zájmu o umístění nové inženýrské sítě do prostoru městských kolektorů, nebo změnit rozsah a vedení stávajících inženýrských sítí v kolektoru, je žadatel povinen se s žádostí obrátit na OSI MMP, Palackého náměstí 6, Plzeň 306 32

V případě, že v řešeném území žádáte o data optiky SITMP a rozvodů tepla PT a.s. v digitální podobě, postupuje se podle Pravidel pro poskytování výstupů z GIS města Plzně (<http://mapy.plzen.eu>). To znamená, že například pokud dodáte potvrzení organizace města, že se jedná o zakázku pro ni, dostáváte data pouze za manipulační poplatek dle platného ceníku (nyní 360,- Kč včetně DPH). V ostatních případech platíte kromě manipulačního poplatku také cenu za výstupy podle platného ceníku.

Vyjádření SITMP k optice negativní – č.j. 19719-2023 :

Správa informačních technologií města Plzně nemá v zájmovém území položeny žádné sítě ani jiná zařízení.


Otisk razítka:


Správa informačních
technologií **Plzeň**
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717 DIČ: CZ66362717 ⑦
Jan Minářík
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Vyjádření SITMP k dokumentaci – č.j. 19719-2023 :

K předložené části projektové dokumentace nemáme připomínek.

Otisk razítka:


Správa informačních
technologií **Plzeň**
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717 DIČ: CZ66362717 ⑦
Jan Minářík
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Kontakty: Ing. Petr Vychron, mob.: 602 652 485, tel.: 37803 5135, e-mail: vychron@plzen.eu
Adresa: SITMP, Dominikánská 4, 306 31 Plzeň

Vyjádření PT k rozvodům – pozitivní – č.j. 19719-2023 :

Z předložené dokumentace vyplývá, že **dojde ke střetu** s rozvody ve správě PT a.s. – viz přiložená situace. **Vzhledem k tomu, že se jedná uložení horkovodu, je třeba při zemních pracích přijmout opatření, která zabrání případnému poškození nebo havárii.**

Požadujeme v místech křížení dodržet ustanovení ČSN 73 6005, ochranné pásmo **2,5 m** od rozvodu tepla (dle zák.č. 458/2000 Sb.). V místech kde není možno toto pásmo z prostorových důvodů dodržet lze v opodstatněných případech udělit výjimku. Udělení výjimky by bylo předmětem dalšího jednání.

V případě provádění protlaku, který bude zasahovat do trasy horkovodu, nebo bude prováděn v její blízkosti, je nutné postup konzultovat s Ing. Václavem Paškem, PT a.s.

Při dodržení výše uvedených podmínek nemáme proti předložené akci žádné výhrady.

Požadujete-li vytýčení podzemního vedení obraťte se na SITMP, kontaktní osoba **Tomáš Řehák**. Vytýčení bude provedeno do 3 týdnů od obdržení objednávky a cena vytýčení bude vystavena podle platného ceníku. Na písemné objednávce uveďte jednací číslo tohoto vyjádření. E-mailová adresa pro objednání vytýčení je: **sluzbygis@plzen.eu**

Příloha: mapa

Otisk razítka:



Správa informačních
technologií **Plzeň**
Jan Mlnářik
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
IČ: 66362717

Kontakty: **Jan Mlnářik**, mob.: 725 314 076, tel.: 37803 5138, e-mail: mlnarik@plzen.eu
Adresa: SITMP, oddělení GIS, Cukrovarská 19, 301 00 Plzeň
Ing. Jan Strádal, mob.: 739 540 541, tel.: 377 180 417, e-mail: jan.stradal@plzenskateplarenska.cz
Ing. Jiří Král, mob.: 739 540 333, tel.: 377 180 481, e-mail: jiri.kral@plzenskateplarenska.cz
Adresa: Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, fax: 377 180 302
Ing. Václav Pašek, (areál ENERGETIKA) mob.: 724 565 045, tel.: 378 134 419, e-mail: vaclav.pasek2@plzenskateplarenska.cz

Vyjádření PT k dokumentaci – č.j. 19719-2023 :





















Požadujeme konzultaci demolice a řešení případné demontáže teplovodu s provozním úsekem, resp. p. Čihákem z Plzeňské teplárenské a.s., tel:739540304

Otisk razítka:


Správa informačních
technologií **Plzeň**
Jan Mlnářik
SPRÁVA INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
IČ: 66362717

Kontakty: **Tomáš Čihák**, mob.: 739 540 304, tel.: 377 180 332, e-mail: tomas.cihak@plzenskateplarenska.cz
Adresa: Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň, fax: 377 180 302
Ing. Václav Pašek, (areál ENERGETIKA) mob.: 724 565 045, tel.: 378 134 419, e-mail: vaclav.pasek2@plzenskateplarenska.cz



| | |
|---|--|
| | ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ |
|  | hranice města |
|  | hranice obcí |
| | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ |
| | OPTIKA SITMP |
|  | trasa (zam./nezam.), závěs (zam./nezam.), návrh |
| | ROZVODY TEPLA |
|  | Trasy a objekty: PTa.s./PEa.s./cizí |
|  | Trasa parovodu - hlavní, přípojka, mimo provoz |
|  | Trasa horkovodu (primár) - hlavní, vedlejší, přípojka |
|  | Trasa horkovodu (primár) - ve výstavbě, mimo provoz, zrušená |
|  | Trasa teplovodu (sekundár) - hlavní, vedlejší |
|  | Trasa teplovodu (sekundár) - ve výstavbě, mimo provoz, zrušená |
|  | Odběrné místo - pára, primár, sekundár |
|  | Měřicí místo - pára, primár, sekundár, doplňování |
|  | Fotografie |
|  | Kompensátor (membránový, měchový, ucpávkový) |
|  | Potrubí ÚT (sekundár) - přívod, vrat - v provozu |
|  | Potrubí TV (sekundár) - přívod, vrat - v provozu |
|  | Nadzemní, pozemní stavební objekt |
|  | Podzemní stavební objekt |
|  | Kabelová trasa |
|  | Datový kabel optika |
|  | Datový kabel metalika |