

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

Následná opatření - energetické úspory na osvětlení Borská 55 a Jateční třída - 2. etapa

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/116/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	2622/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	CN/55/66/555
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11280.html				
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště stavební Plzeň Borská 55				
SÍDLO:	Borská 2718/55, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň	IČO:	00497061		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Miloslav Šteffek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Soutner				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	Poptávkové
FINANCOVÁNÍ:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10.6.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Dobrý den,

je požadavkem pro účast ve výběrovém řízení nutnost zaslání našich výpočtů v Dialuxu při finálním podání nabídky? Případně na základě jakého ustanovení ZD?

Odpověď zpracovatele PD:

Dobrý den,

V případě použití jiných svítidel, by měla být výměna podložena výpočtem osvětlení. Dialux je jeden z programů na výpočet osvětlení, které lze použít.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele