

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SIGNALIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - KLIENT

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/89/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3035/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000245
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11290.html				
ZADAVATEL:	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Americká 242, Tachov, 347 01			IČO:	00377805
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Tejčková, investiční referent				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Lucie Křenová, právnička				
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora, v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 02. 07. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

rádi bychom se informovali o významu jednoho z technických parametrů, který je uveden jako nutný požadavek řešení. Konkrétně se jedná o parametr 57 a 62 na antibakteriální provedení bezdrátového táhla/tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu. Nerozumíme povinnosti tohoto parametru, zejména z toho důvodu, že je uveden pouze u dvou komponentů z celkové dodávky. Například u klientského tlačítka na lůžko, které budou mít klienti neustále u sebe, tento požadavek vyžadován není, stejně tak u sesterských pokojových terminálů. Zejména tyto dvě komponenty přitom budou kontaktu s uživatelem/personálem vystaveny nejčastěji. Nadto lze uvést, že parametr postrádá význam v situaci, kdy zbytek vybavení domova (vypínače světla, madla postelí, kliky a splachovadla v koupelnách, tedy místa s největší expozicí bakteriím) žádným antibakteriálním povrchem vybaven není.

Nadto si dovoluujeme poukázat na skutečnost, že význam antibakteriálních povrchů je dlouhodobě neprokázaný, případně pouze s časově výrazně omezeným trváním v reálném provozu, a jeho význam tak spíše zanedbatelný. Na to upozorňuje i americká CDC (Centers for Disease Control and Prevention, česky: Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí).

Tímto bychom se tedy rádi informovali, zdali skutečně trváte na této podmínce v rámci technické specifikace požadovaného zařízení.

Z našeho pohledu je tento požadavek neopodstatněný a diskriminační.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na dotaz dodavatele uvádí, že na požadavku antibakteriální úpravy u prvků „Táhlo - bezdrátové“ (položka č. 57) a „Tlačítka nouzového volání vč. tlačítka přítomnosti personálu – bezdrátová“ (položka č. 62) i nadále trvá, a to z následujících důvodů:

- Oba prvky jsou určeny k instalaci do místností se zvýšenou pravděpodobností kontaminace choroboplodnými zárodky, např. toalety či koupelny. V uvedených místnostech zadavatel počítá i se zvýšenou vlhkostí, která sama o sobě kultivaci možných choroboplodných zárodků také podporuje.
- Požadovaný systém sestra-klient bude instalovaný v domovech pro seniory, kde se nachází i klienti se sníženou imunitou. Proto je z pohledu zadavatele, pro co nejvyšší bezpečnost klientů, důležité maximálně omezit šíření choroboplodných zárodků, k čemuž by měl tento požadavek přispět.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Mgr. Lucie Křenová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele