

budova "A" - půdorys 3.NP - PZTS+požár

OBJEKT Č.P. 141    OBJEKT Č.P. 140

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY  
- III. ETAPA - PODETAPA C.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	DRUH PODLAHY /SKLADBA	ÚPRAVA STĚN	STROP /SKLADBA	POZNÁMKY
3.01	ZOOLOGIE	53,9	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32) OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.02	ZOOLOGIE	24,5	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.03	ZOOLOGIE	67,5	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.04	ZOOLOGIE	47,3	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.05	ZOOLOGIE	68,5	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.06	SCHODIŠTĚ	18,3	OBKLAD DUBOVÝM DŘEVEM (M12)	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32) SDK+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.07	CHODBA	13,5	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.08	ZOOLOGIE	14,9	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32) OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTĚR (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
3.09	VÝTAH	3,2				

Legenda:

- Siréna
- Telefonní ústředna
- Ústředna PZTS
- Ústředna PZTS - požární část
- Hlásič 3D-optický a tepelný
- Klíčový trezor
- Hlásič tlačítkový
- Externí napájení
- Vstupně výstupní jednotka
- Elektrický ovládaný zámek
- Přidržený magnet, ev. samozavírač s magnetem

Poznámka:

Vedení k hlásičům požáru budou pod omítkou v trubkách Monoflex Ø 16, event. Ø 23.  
Vždy v patře místě prostupů mezi patry bude protahovací krabice KT 250, do které budou zaústěny trubky od jednotlivých prvků.  
Tlačítka budou ve výšce 1300 mm (střed) od čisté podlahy, sirény ve výšce cca 2500 mm.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvodry ostatních profesí!

autorizace:		paré:	
část dokumentace:	D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
	D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
	D.1.4.5	SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
hlavní architekt, autor:	hlavní inženýr projektu:	zodpovědný projektant:	projektant:
Ing. arch. Pavel LEJSEK	Ing. Pavel VINICKÝ	Ing. Michal BENEŠ	Ing. Michal BENEŠ
stavění:			
místo stavby:			
názov díla:			
MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY			
výřez:			
PŮDORYS 3.NP - PZTS + POŽÁR			
formát:		8 A4	
datum:		prosinec 2023	
stupeň PS:		DPS	
časová základka:		04/23/DPS	
archivní číslo:		04/06/DPS	
mřížka:		1:50	
l. výřez:		12	