

budova "A" - půdorys 2.NP - PZTS+požár

OBJEKT Č.P. 141    OBJEKT Č.P. 140

MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY  
- III. ETAPA - PODETAPA C.  
STAVEBNÍ ÚPRAVY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m2]	DRUH PODLAHY /SKLADBA	ÚPRAVA STĚN	STROP /SKLADBA	POZNÁMKA
2.01	HISTORICKÁ EXPOZICE	51,7	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OMÍTKA+OMYVATELNÝ NÁTER (M32) OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.02	HISTORICKÁ EXPOZICE	24,1	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.03	HISTORICKÁ EXPOZICE	63,1	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.04	HISTORICKÁ EXPOZICE	15,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.05	HISTORICKÁ EXPOZICE	44,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.06	SCHODIŠTĚ	20,1	OBKLAD DUBOVÝM DŘEVEM (M12)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	OMÍTKA+MALBA(M33) SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.07	CHODBA	12,2	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.08	HISTORICKÁ EXPOZICE	66,0	DUBOVÉ PARKETY(M11)	OPRAVA OMÍTKY+OMYVATELNÝ NÁTER (M32)	SDK PODHLED+MALBA(M33)	
2.09	VÝTAH	3,2				

Legenda:

- Sířna
- Telefonní ústředna
- Ústředna PZTS
- Ústředna PZTS - požární část
- Hlasič 3D-optický a tepelný
- Klíčový trezor
- Hlasič tlačítkový
- Externí napájení
- Vstupně výstupní jednotka
- Elektrický ovládaný zámek
- Přidržený magnet, ev. samozavírač s magnetem

Poznámka:

Vedení k hlásičům požáru budou pod omítkou v trubkách Monoflex Ø 16, event. Ø 23.  
Vždy v patře místě prostupů mezi patry bude protahovací krabice KT 250, do které budou zaustěny trubky od jednotlivých prvků.  
Tlačítka budou ve výšce 1300 mm (střed) od čisté podlahy, sirény ve výšce cca 2500 mm.

Budou dodrženy minimální vzdálenosti pro souběh těchto rozvodů dle ČSN 33 2000-5-52. Do 5 m vzdálenost 30 mm, nad 5 m 100 mm, při křížování 10 mm.

Před započítím veškerých prací koordinovat s rozvodry ostatních profesí!

část dokumentace:		autorizace:		paré:	
D.		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
D.1		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
D.1.4		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
D.1.4.5		SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE			
hlavní architekt, autor:		hlavní inženýr projektu:		zodpovědný projektant:	
Ing. arch. Pavel LEJSEK		Ing. Pavel VINICKÝ		Ing. Michal BENĚŠ	
				Ing. Michal BENĚŠ	
stavění:		MUZEUM ŠUMAVY, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice			
místo stavby:		AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. č. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory			
název díla:		MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. STAVEBNÍ ÚPRAVY			
výřez:		PŮDORYS 2.NP - PZTS + POŽÁR			