



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

NÁZEV ZAKÁZKY

Rekonstrukce Muzea Šumavy v Kašperských Horách

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/92/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3394/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000178
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11223.html				
ODKAZ VVZ:					
ZADAVATEL:	Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace				
SÍDLO:	nám. Svobody 40, 342 01 Sušice			IČO:	00075116
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Josef Hais - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Josef Hais				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNÍ:	IROP, CZ.06.04.04/00/22_034/0000417				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26.7.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz uchazeče č. 1

K položce č.143 hasicí přístroj jsme nedohledali položku pro osazení hasicího přístroje. Prosíme o doplnění.

Odpověď zpracovatele PD:

V příloze posílám upravený výkaz výměr

Dotaz uchazeče č. 2

Prosíme o prověření položek č.208-210 – střešní hydroizolační folie. V projektové dokumentaci ve výkresu D1111_Pohledy v řezu soklem jsme dohledali poznámku: TI překrytá střešní pojistnou hydroizolační folií. Vzhledem k tomu, že se jedná o skladu W2 – provětrávaná fasáda s předsazeným obkladem a vzduchovou mezerou, domníváme se, že ve skladbě by měla být použita pojistná difúzně otevřená folie nikoli mPVC střešní hydroizolační folie.

Odpověď zpracovatele PD:

V příloze posílám upravený výkaz výměr

Dotaz uchazeče č. 3

Prosíme o upřesnění rozsahu položky č.468 Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace.

Odpověď zpracovatele PD:

Rozvaděče - 5 ks

Svítidla - 100 ks

Zásuvky a vypínače - 160 ks

Kabely - Není počítáno s kompletním odstraněním všech rozvodů. Odstraněny budou pouze ty rozvody, které budou objeveny při stavebních pracích (opravy omítek, bourání otvorů, nové rozvody inž. sítí, ...).

Dotaz uchazeče č. 4

Prosíme o upřesnění rozsahu položky č.469 Provizorní napojení objektu „C“ v průběhu stavby.

Odpověď zpracovatele PD:

Ze stávajícího rozvaděče v 1.NP je napojen objekt „C“ ve dvoře. Je nutno zajistit po dobu rekonstrukce jeho provoz. Navržení způsobu provizorního napojení je popsán v technické zprávě elektro.

Dotaz uchazeče č. 5

Prosíme o upřesnění rozsahu pol.č.629 Řezivo pro provedení výměn v krovu v množství 1m3 V technické zprávě je uvedeno, že krov byl proveden v etapě A. Z projektové dokumentace nevyplývá, že by měly být provedeny výměny v krovu.

Odpověď zpracovatele PD:

Řezivo je uvažované pro výměny v konstrukci krovu při realizaci nového střešního okna a VZT komínků

Dotaz uchazeče č. 6

V TZ konstrukční části v oddílu Bourací práce je uvedeno, že konstrukce krovu v okolí bouraných a upravovaných částí musí být v průběhu prací montážně podepřeny. V soupisu prací jsme nedohledali položku pro podepření konstrukce krovu v průběhu bouracích prací. Prosíme o prověření a doplnění.

Odpověď zpracovatele PD:

Podpěry krovu budou provedeny při výměnách nosných prvků při realizaci nového střešního okna a VZT komínků

Dotaz uchazeče č. 7

Dle PD má být obklad římsy z cementotřískových desek kotven do dřevěného roštu a opatřen nátěrem barevně shodným s nátěrem fasády. V soupisu prací jsme nedohledali dodávku a montáž roštu a pro nátěr obkladu římsy. Prosíme o prověření a doplnění.

Odpověď zpracovatele PD:

V příloze posílám upravený výkaz výměr

Dotaz uchazeče č. 8

Prosíme o upřesnění pol.č.659 Obklad ocelové nosné kce pro zajištění požární odolnosti. Položka odkazuje specifikací na výkres D.1.1.3, kde není uvedena tloušťka a typ SDK desek. V ostatních poznámkách je pouze uvedeno, že všechny SDK konstrukce mají být provedeny z červených protipožárních desek. Dále není z PD ani ze soupisu prací patrné, jaká je rozvinutá šířka obkladu ocelových konstrukcí. Žádáme o doplnění specifikace SDK desky, její požadované tloušťky a rozvinuté šířky obkladu ocelových konstrukcí, případně, zda má být deska jedna nebo dvě.

Odpověď zpracovatele PD:

Z důvodu veřejné soutěže nelze název desek do zadávací dokumentace uvádět. Jedná se o speciální desky určené pro požární obklad ocelových profilů bez podkladního roštu. Tloušťka desek se bude odvíjet od splnění požadavku na požární odolnost R30 a konkrétního výrobce desek.

Dotaz uchazeče č. 9

Prosíme o upřesnění a doplnění popisu pol.č.674 perforovaný měděný plech (sokl). Položka odkazuje na specifikaci v PD ve výkresu č. D.1.1.11. Z výkresu není patrná tloušťka plechu, rozvinutá šířka prvku, způsob kotvení.

Odpověď zpracovatele PD:

tl. plechu bude 0,8 mm, r.š. cca 150 mm

Dotaz uchazeče č. 10

Ve výkresu D.1.1.2 Půdorys 1.PP jsou vyznačeny 2 nové železobetonové šachty 600x900 mm hl.500 mm. Ve výkresu D.1.2.2 Výkres tvaru a skladby 1.PP jsou tyto šachty vyznačeny jako stávající RŠ. Ve výkresu D.1.4.1.2 Půdorys 1.PP + venkovní úpravy je uvedena jedna šachta jako stávající bez úpravy, druhá šachta se stavební úpravou a doplněním. Z projektové dokumentace není jasné, která úprava pro šachty platí. Uvedené šachty jsme nedohledali v soupisu prací. Prosíme o prověření a objasnění zda šachty jsou nové, stávající nebo stávající s úpravou a uvedení projektové dokumentace a soupisu prací do souladu.

Odpověď zpracovatele PD:

Obě revizní šachty budou stavebně nově provedeny – viz výkres D.1.1.2

Ve výkazu výměr je pod položkou č. 129

Úprava stávající kanalizace v nové kanalizační šachtě byla doplněna do výkazu výměr

Doplněná zadávací dokumentace:

Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ č.1

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek
do **12.9.2024 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele