



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

NÁZEV ZAKÁZKY

Rekonstrukce Muzea Šumavy v Kašperských Horách

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/92/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3825/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000178
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11223.html				
ODKAZ VVZ:					
ZADAVATEL:	Muzeum Šumavy Sušice příspěvková organizace				
SÍDLO:	nám. Svobody 40, 342 01 Sušice			IČO:	00075116
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Josef Hais - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Josef Hais				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNÍ:	IROP, CZ.06.04.04/00/22_034/0000417				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3.9.2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz uchazeče

Dobrý den,
v rámci výběrového řízení na předmětnou zakázku Vás žádáme o následující:

- Dle projektové dokumentace, má být proveden násyp pod podlahy z keramzitu. Projektová dokumentace ani výkaz výměr neupřesňuje frakci keramzitu. Prosíme o doplnění informací. Děkuje.

Odpověď zpracovatele PD:

Frakce keramzitu bude dána tloušťkou násypu. Předpokládaná frakce v 1.NP a 2.NP je 4-8 až 8-16, ve čtvrtém NP 1-4.

Upozornění: Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Tomáš Bek

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele