

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
EVAKUAČNÍ ROZHLAS V DOMOVĚ SENIORŮ PANORAMA, TACHOV					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/126/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	3836/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000353
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00011394				
ZADAVATEL:	Centrum sociálních služeb, Tachov, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Americká 242, 347 01 Tachov			IČO:	00377805
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Bc. Lucie Báčová, DiS., ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Tejčková, investiční referent				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Lucie Křenová, právnička				
E-MAIL:	lucie.krenova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o vyloučení

dodavatele **Gating Services, a.s.**, IČO: 28999894, se sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8, protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky.

Odůvodnění:

Dle Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky zadavatel stanovil technickou specifikaci, parametry a další požadavky na předmět plnění veřejné zakázky v Příloze č. 2 - Výkaz výměr a Příloze č. 3 - Projektová dokumentace Zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Z údajů a dokumentů poskytnutých dodavatelem v jeho nabídce má zadavatel za to, že dodavatelem nabízené plnění nesplňuje zejména následující požadavky zadavatele dle Přílohy č. 2 - Výkaz výměr a Přílohy č. 3 - Projektová dokumentace:

- V Projektové dokumentaci (Příloha č. 3), v Technické zprávě na straně 6 v kapitole „Hlavní vlastnosti systému, použitá technologie“, je uveden minimální technický standard evakuačního rozhlasu, který je podrobněji specifikován ve Výkazu výměr (Příloha č. 2). Konkrétně dle Výkazu výměr (Příloha č. 2) pod položkou č. 1 takto: „možnost připojení 16 systémových výkonových zesilovačů“ a „3 stavové řídicí výstupy, 8 univerzálních řídicích výstupů“. V nabídce dodavatele, v jeho prohlášení na straně 28 nabídky, dodavatel uvádí, že „zařízení v nabízené konfiguraci zahrnuje celkem 6 samostatných 500W zesilovačů“,

což potvrzuje i tabulka technické dokumentace k nabízenému plnění na straně 31 nabídky dodavatele. Z předmětného vyplývá, že nabízené plnění dodavatele nesplňuje technické požadavky zadavatele, když zahrnuje pouze 6 zesilovačů. Ze strany 31 nabídky dodavatele je také zřejmé, že nabízené plnění dodavatele nesplňuje technické požadavky zadavatele, když umožňuje pouze 8 výstupů. V těchto dvou parametrech dodavatel nabízí plnění, které nesplňuje minimální technický standard požadovaný zadavatelem. V návaznosti na výše uvedené má zadavatel za to, že dodavatelem nabízené plnění nesplňuje výše uvedené technické požadavky zadavatele a tudíž nesplňuje zadávací podmínky výše uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože plnění nabízené dodavatelem neodpovídá výše uvedeným požadavkům zadavatele a tudíž nesplňuje zadávací podmínky.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V Tachově

Bc. Lucie Báčová, Dis.

ředitelka

Centrum sociálních služeb Tachov,
příspěvková organizace

Za zadavatele