


ROZVADĚČ "R-TČ"

VIZ. SCHÉMA HL. ROZVODŮ



PARÉ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	--

STATUS DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

dle vyhl. č. 499/2006 Sb.

NÁZEV STAVBY:

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY č. 5
Jeřabinová 96/III, Rokycany

MÍSTO STAVBY:

areál školy Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

k. ú. Rokycany; 740 691

INVESTOR:

Střední škola Rokycany

Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany

+420 371 728 523

IČ: 182 421 71

Zástupce investora: ing. Irena Vostrá - ředitelka školy

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

**SEAP s.r.o.**

Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

+420 371 746 011

seap@seap.cz

ZÁSTUPCE: Veronika BURIANOVÁ, DiS.

PROJEKTANT SPECIALISTA:**SEAP s.r.o.**

Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

+420 371 746 011

seap@seap.cz

VYPRACOVAL: Jan ŠAFRÁNEK, DiS.

SCHVÁLIL: Ing. Vlastimil BRADA, CSc.

RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY:

OBJEKT: Energetické úspory budovy č. 5

DATUM: 11/2023

PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.4.4 Elektroinstalace

MĚŘÍTKO: NENÍ

NÁZEV VÝKRESU: ORIENTAČNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ
REGULACE TČ

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4 - 08

POZNÁMKY:

- Schéma zapojení je pouze orientační a musí být zkoordinováno s PD D.1.4.2 Vytápění a popřípadě upraveno na základě konkrétně osazených výrobků a zařízení
- Regulace elektrokotle se předpokládá pomocí časových relé se zpožděným sepnutím. Regulace musí být upravena dle konkrétně osazeného výrobku
- Energetická bilance rozvaděče "R-TČ" je pouze orientační a bude přezkoumána realizační firmou na základě konkrétně osazeného výrobku. Popřípadě bude upravena hodnota hlavního jističe rozvaděče "R-TČ" a hodnota hlavního jističe před elektroměrem. V případě těchto úprav také realizační firma zajistí úpravu smluvních vztahů s distributorem elektrické energie.