



	stávající napájecí kabel NN areálových rozvodů
	napájecí kabel areálového VO – stávající
	napájecí kabel areálového VO – nový
	napájecí kabel areálového VO – rušený
	nově uložená kabelová chránička

RP.S	nový rozvaděč haly posypového materiálu
RP.M	nový rozvaděč technologický
RZ	rozdávěč technol.kontejneru /součástí dodávky


Soustava 3+PEN 400/230V, 50Hz TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem odpojením od zdroje

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁST)

- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

DOKUMENTACE		DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
OBJEKT:	D.1.4.2	ELEKTROINSTALACE	

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Ing. Martin Liška projektant a náborový konzultant www.projektantiHD.cz telefon 733 222 222
	Ing. Martin LIŠKA	Václav ŠÍMA	

MÍSTO STAVBY: p.č.st. 6375 k.ú. Klatovy STAVEDNÍK: Správa a údržba silnic Píseňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Pízeň NÁZEV ANGE:	FORMÁT: A4 DATUM: 02.2024 STUPEŇ PD: DSS ČÍSLO PARÉ:
SKLAD POSYPOVÉHO MATERIÁLU na p.č.st. 6375 k.ú. Klatovy	
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: 02

Situace elektro