

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DOMOV MLÁDEŽE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4041/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000468
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html</a>				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	<b>Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184</b>				
SÍDLO:	Erbenova 184, Domažlice, 344 01	IČO:	48342939		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Věra Prantlová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ivana Jelínková				
ADMINISTRÁTOR:	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	OŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr v oddíle ÚT - zakázka jsou položky vnitřní plynovod a zařizovací předměty - ohřívače vody. Nepřímotopný 500l a plynový 400l/24kW. Nenašel jsem nikde projekt plynu, ohřívačů vody, odkouření plynového ohřívače, schéma ÚT.

#### Odpověď zpracovatele PD:

Plynový ohřívač TUV, je popsán na výkrese viz příloha: D.1.5.1 a D.1.5.7.

#### Dotaz č. 2:

Dle TZ je jediným zdrojem TV pro celý objekt nepřímotopný ohřívač 500l napojený na kaskádu plynových kotlů. Kde bude umístěn plynový ohřívač vody? Technická zpráva uvádí nepřímotopný ohřívač o objemu 300l, ve výkazu výměr je uveden ohřívač o objemu 500l - co platí?

**Oddíl 723: Plynovod**

65	SP	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	4,000
66	SP	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000
67	SP	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	4,000
70	SP	723190916	Vsazení odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	1,000
71	SP	723229102	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	soubor	3,000
72	SP	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000
73	SP	X1838	Revize plynovodu a plynového ohřívače	soubor	1,000

**Oddíl 725: Zařizovací předměty**

56	SP	725539305	Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 300 do 500 l	soubor	1,000
57	H	48437132	ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 1 výměník horní vývod 500L	kus	1,000
62	SP	725515248	Ohřívač plynový zásobníkový stacionární s intenzivním ohřevem vody 400 l/24 kW	soubor	1,000
63	SP	725515272	Montáž ohřívačů plynových zásobníkových stacionárních s nuceným odtahem spalin sada vertikál	soubor	1,000
64	SP	X1837	Odkouření plynového ohřívače - kompletní dodávka	soubor	1,000

**Odpověď zpracovatele PD:**

Jediný zdroj TUV pro objekt je plynový ohřívač TUV - 400l , byl upraven rozpočet - odstraněny položky č.56 a 57. zůstává plynový ohřívač TUV 400l.

Upravený výkaz výměr s názvem: Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl\_V2 bude přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

**Dotaz č. 3:**

Regulace kaskádové kotelny zůstane stávající?

**Odpověď zpracovatele PD:**

Regulace zdroje vytápění zůstává stávající

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Prodloužení lhůty bylo součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

**Příloha:**

ZIP\_ÚT - D.1.5.1 až D.1.5.7

Obsah:

- D.1.5.1-ÚT-půdorys 1.NP
- D.1.5.2-ÚT-půdorys 1.PP
- D.1.5.3-ÚT-půdorys 2.NP
- D.1.5.4-ÚT-půdorys 3.NP
- D.1.5.5-ÚT-půdorys 4.NP
- D.1.5.6-ÚT-schéma kotelny
- D.1.5.7-plynovod.NP

V Plzni

**Bc. Ladislav Pešička**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele