



- potrubí rozvodů vytápění bude provedeno z trubek a tvarovek vícevrstvých plastových spojovaných lisováním
- potrubí bude vedeno v drážkách v podlaze a ve stěnách
- potrubí bude opatřeno nálevkovou izolací, pro zajištění tepelné ochrany a možnosti dilatace po zazdění, přebetonování, omítnutí
- otopná tělesa budou osazována dle normových požadavků na stěny dle výkresové dokumentace
- uchycení otopných těles bude provedeno přes typizované úchyty
- otopná tělesa budou napojena na rozvod topení přes rohový H-kus 1/2" x 3/4" pro radiátory VK a svorné šroubení 1/2"x16mm
- všechna otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavici
- otopná tělesa budou použita panelová s připojením typu VK
- trubková tělesa budou použita v klasické rovné verzi se středovým připojením

<div><div></div><div>PROJEKT</div></div>	
HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE   TEL.: +420 379 724 590   MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ	
ZAKÁZKA	
DOMAŽLICE, BOŽENY NĚMCOVÉ 115	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	
POZEMNÍ STAVBY	k.ú.: DOMAŽLICE PARC. Č. ST. 58
INVESTOR	VOŠ, OA A SZŠ DOMAŽLICE ERBENOVA 184, 344 01 DOMAŽLICE
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD	DOMAŽLICE
ÚŘAD	PLZEŇSKÝ
DATA	04/2024
Č. ZAKÁZKY	17/2023
VYKRESOVATEL	ING. ZBYNĚK WOLF
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ZBYNĚK WOLF
VÝKRES	Ústřední vytápění - půdorys 2.NP
NÁBRÁDKO	STUPĚŇ PD
1:50	DSP
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.5.3