

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7					
NÁZEV ZAKÁZKY					
DOMOV MLÁDEŽE					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4043/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000468
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184				
SÍDLO:	Erbenova 184, Domažlice, 344 01	IČO:	48342939		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Věra Prantlová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ivana Jelínková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	OŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Rozvod ÚT - ve VV chybí izolace u potrubí a termohlavice u otopných těles.

Odpověď zpracovatele PD:

Do výkazu výměr s názvem: Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl_V2, který je přílohou vysvětlení byla doplněna položka č.74 - termoizolační trubice na potrubí.

Dotaz č. 2:

Zkouška těsnosti potrubí v ÚT: ve VV 12 m, má být 2118 m.

Odpověď zpracovatele PD:

Do výkazu výměr s názvem: Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl_V2, který je přílohou vysvětlení byla u položky č. 25 opravena výměra.

Dotaz č. 3:

Žádám o bližší specifikaci kuchyňských linek – materiál, kování, atd.

Odpověď zpracovatele PD:

Specifikace uvedena ve výkresu s názvem: D.1.2.b.06. KUCHYŇSKÁ LINKA, který je součástí přílohy zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 4:

V PD jsou součástí kuchyňských linek lednice, ale ve VV nejsou.

Odpověď zpracovatele PD:

Dodávka včetně lednice viz výkres s názvem: D.1.2.b.06. KUCHYŇSKÁ LINKA, který je součástí přílohy zadávací dokumentace č. 3.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění. Prodloužení lhůty bylo součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.

Příloha:

Domažlice B.Němcové 115 výkaz výměr kpl_V2

V Plzni

Bc. Ladislav Pešička

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele