

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby: Nemocnice

Místo stavby: Rokycany

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie III

TŘÍDA VYUŽITÍ: pátá třída využití

K III T5

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: --

Stavba je zařazena podle vyhlášky č. 460/2021 Sb. --

JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÁ TVOŘÍ BUDOVU: ANO

Základní údaje o stavbě, která tvoří budovu

Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): NE

Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: NE

Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: ANO

Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: NE Objem: m³

Silniční nebo železniční tunel: NE Délka: m

Tunel metra nebo stanice metra: NE

Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: NE Množství: kg

Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: NE Množství: m³

Základní údaje o stavbě (budově)

Zastavěná plocha stavby: 1 100,00 m² Počet nadzemních podlaží (NP): 2

Výška stavby: 5,00 m Počet podzemních podlaží (PP): 0

Světlá výška podlaží: - m <= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.

Navrhovaný počet osob: 200 osob

Počet ubytovaných osob: 170 osob

Počet osob vyžadujících asistenci: 170 osob

Stanovení třídy využití

Prostory určené ke spánku: ANO

Prostory určené pro veřejnost: ANO

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: ANO

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

Budova, která je kulturní památkou: NE

Stavba určena výhradně k bydlení: NE

Pobytové místnosti v podzemním podlaží: NE

Hořlavé kapaliny ve stavbě: NE Množství: m³

Hořlavé nebo hoření podporující plyny: NE Objem: l

Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: NE

Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: NE Množství: kg

Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: NE

Sklad střeliva: NE Množství: ks

Stavba určená k nakládání s výbušninami: NE