



**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N, AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S**  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI: OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTI  
 OCHRANA KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI  
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRANIČEM  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI: BEZPEČNOST VYPNUTÍM OD ZDROJE



STAV: ČAST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	<b>Václav ŠÍMA</b> PROJEKCE ELEKTRO Číslo 949/II., SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz
Atelier U5 s.r.o.	Václav Šíma	Václav Šíma	
Ing. Ivan Šilar		Ing. Lukáš Šíma	
INVESTOR:			
Centrum sociálních služeb Stod, p.o., Hradecká 907, 339 01 Stod			
STAVBA:			
Novostavba rodinných domů na p.č. 1420, k.ú. Mantov			MĚŘÍTKO      --  STUPEN      DZS  DATUM      03/2024
OBSAH :			Č.VÝKŘ.      PARÉ  <div style="text-align: center; font-size: 2em;">11</div>
Rozvaděč RH (S001)			