



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

PROVOZ A SERVIS VODOVODŮ, KANALIZACÍ
A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
PROJEKTY, DODÁVKY A REALIZACE
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
POHOTOVOST 24 HODIN DENNĚ PRO HLÁŠENÍ
A ODSTRANOVÁNÍ PORUCH NA TEL.:
376 310 021 A 606 960 272

Ing. Martin Liška

NAŠE ZN.: Za/2024/2450427
VYŘIZUJE: Ing. Zachardová
TEL.: 376 356 237
MOBIL: 739 003 284
FAX:
E-MAIL: zachardova@svak.cz
DATUM: 18.6.2024

Komenského 1133
341 01 HORAŽDOVICE

Hala na posypovou sůl na p.č.st. 6375, k.ú. Klatovy (investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň)

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu haly na posypovou sůl, retenční nádrž, solankové hospodářství, úpravu užitkového vodovodu a novou dešťovou kanalizaci v areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje v ulici Za Kasárny v Klatovech.

Dešťové vody z nového objektu budou svedeny do retenční nádrže o objemu 30,8 m³ s bezpečnostním přepadem do veřejné dešťové kanalizace B DN 600, která prochází areálem. Dešťové vody budou využívány k výrobě solanky nebo na zálivku veřejné zeleně. Do retenční nádrže budou vypouštěny také dešťové vody ze zachytivé nádrže pod výrobníkem solanky, ale pouze v případě, že **nebudou kontaminované solí**. Potrubí PE 63, které propojuje zachytivou nádrž s retenční nádrží bude uzavřené šoupětem DN 50 a pouze v případě, že voda nebude kontaminována solí, bude zachytivá nádrž vypuštěna do retenční nádrže. Po vypuštění nádrže bude opět šoupě uzavřeno. Znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace musí být v souladu s „Kanalizačním řádem stokové sítě města Klatovy a obce Bezděkov“.

V budoucnu bude dešťová kanalizace, do které bude napojen přepad z retenční nádrže, zaústěna přímo do Drnového potoka a solí kontaminovanou vodu nelze vypouštět do přírodního prostředí.

S navrženým řešením **souhlasíme**.

S pozdravem

Ing. Michal Vlček
obchodně – technický ředitel



ŠUMAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE a.s.
Koldinova 672
339 01 KLATOVY
DIČ: CZ25232100 ⑥