

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, ROKYCANY, JEŘABINOVÁ 96/III

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/121/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4233/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000365
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11406.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Jana Kotvová - vedoucí ekonom. úseku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP, CZ.05.01.01/01/23_038/0003218				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 07. 10. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V zaslané dokumentaci není VV elektroinstalace probudovu č. 5 – přístavbu dílen. Doplní zadavatel tuto chybějící část VV?

Odpověď zadavatele, projektanta:

Doplněno do soupisu prací a dodávek.

Dotaz č. 2:

Ve VV Elektroinstalace objekt Energetické úspory položka č. 2 „Prověření a přezkoumání Energetické bilance“ jsou požadovány úkony, které měla vyřešit PD popř. majitel objektu. Jak si zadavatel představuje splnění této položky?

Odpověď zadavatele, projektanta:

Jedná se o požadavek na případnou úpravu el. bilance dle konkrétního dodávaného výrobku, který samozřejmě není součástí PD, ale je pouze parametrově a může se nepatrně změnit. Jedná se o všeobecnou položku.

Dotaz č. 3:

Ve VV VV Elektroinstalace objekt Energetické úspory položka č. 18 „ Montáž, elektrické“ je obecný popis objektu MaR. Doplní zadavatel chybějící dokumentaci MaR?

Odpověď zadavatele, projektanta:

Jde o položku, odvolávající se na konkrétní typový výrobek – regulaci - dodávané s konkrétními tepelnými čerpadly dle typu výrobku. Každý výrobce má svá konkrétní zapojení a regulaci, proto je to zde znovu popsáno, co by výrobek – regulace TČ měla obsahovat.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Odpovědi jsou zpracovány v koordinaci se zpracovatelem elektro části. Přílohou vysvětlení ZD č. 3 je aktualizovaný soupis prací doplněný o Elektro část.

Při zpracování své nabídky použijte prosím tuto aktuálně uveřejněnou, doplněnou oddíl Přílohy č. 3b - Doplněný Soupis prací a výkaz výměr, 114_2023-032 - Budova č. 5 - přístavba dílen [zadání]

Příloha:

2628-24-CN_Příloha č. 3b - Doplněný Soupis prací a výkaz výměr, 114_2023-032 - Budova č. 5 - přístavba dílen [zadání]

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

.....
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace