

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

### NÁZEV ZAKÁZKY

### ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, ROKYCANY, JEŘABINOVÁ 96/III

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/121/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4255/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000365
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11406.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11406.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Jana Kotvová - vedoucí ekonom. úseku				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP, CZ.05.01.01/01/23_038/0003218				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 09. 10. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, která obsahuje dílčí otázky a na kterou zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotazy č. 1, 2, 3, 4:

Dobrý den,

prosíme o bližší informace k lamelovým žaluziím.

- 1) Lamela šíře 25mm?
- 2) Montáž žaluzie na okenní křídlo?
- 3) Jaká bude barva žaluzií?

Prosíme o bližší informace pro generální klíč.

- 4) Bezpečnostní třída RC3, nebo RC4?

Děkujeme.

**Odpověď zadavatele, projektanta:**

Dokončovací práce - čalounické úpravy			
Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitého kovových	m2	199,660	
žaluzie horizontální interiérové	m2	199,660	100

1. Vnitřní žaluzie mohou být šířky 25 mm.
2. Montáž na okenní křídlo.
3. Barva světlá, nejlépe bílá kvůli odrazu světla.
4. Generální klíč – odolnost RC4.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

.....  
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace