

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

NÁZEV ZAKÁZKY

ENERGETICKÉ ÚSPORY STŘEDNÍ ŠKOLY, ROKYCANY, JEŘABINOVÁ 96/III

SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/121/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4306/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000365
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11406.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III				
SÍDLO:	Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01	IČO:	18242171		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Irena Vostrá - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Jana Kotvová - vedoucí ekonom. úseku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	OPŽP, CZ.05.01.01/01/23_038/0003218				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 11. 10. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá. Dotaz uvádí konkrétní čísla položek, které jsou čerpány z přílohy č. 3b ZD. Pro lepší přehlednost vysvětlení jsou na jednotlivé odrážky dotazu barevně odlišené odpovědi (modře) hned bezprostředně pod dotazem.

Dotazy členěné formou odrážek + odpovědi (zadavatele, projektanta), barevně odlišené (modře):

Položka 13432003R2

- Jaká má být nosnost zakrývací rolety?
- Přejezdová nosnost zakrývací rolety montážní jámy je min 13 t na nápravu vozidla, tj. 6,5 t na jedno kolo
 - V textu je požadavek na elektrohydraulický spodní jámový zvedák, ale v požadavku na el rozvod v jámě nejsou 3 f zásuvky. Kolik jich (těch zásuvek) má být? Tomu musí odpovídat i jištění rozvaděči
- Pro požadovanou délku jámy musí být v jámě 4 zásuvky 380V, 3f+N+PE, jištění min 16A, charakteristika jističe min C
 - Montážní jáma má odvětrání (uvedeno v textu), to je OK. Ale ve VV vzduchotechniky je odsávání vyvedeno na podlahu a mimo budovu. Rozumíme této položce správně, že odsávací

ventilátor je součástí vzduchotechniky a součástí prefabrikátu, je jen příprava pro napojení vzduchotechniky, které pak vede z části pod zemí a z části nad zemí?

- Odsávací ventilátor je součástí vzduchotechniky. Prefabrikát montážní jámy končí návarkem DN 160 mm, od kterého se napojí ležatá a svislá část vzduchotechniky s ventilátorem. K ventilátoru musí být vyveden napájecí kabel z montážní jámy

Položka 767995114R4

- Položka má uveden ve VV jen 1 ks, ale skládá se ze dvou propojených odsávacích bubnů a jednoho ventilátoru. Chápeme správně? Jaké mají být odsávací koncovky? Upřesněte. Text je nejasný.
- Ano, ve výkazu je jedna sada odsávání obsahující 2 navíjecí bubny včetně jejich potrubního propojení a společným ventilátorem. Výfukové potrubí za ventilátorem není součástí položky odsávacích bubnů, ale vzduchotechniky.

Položka 767995114R5

- Text položky obsahuje dva rozporuplné údaje o podobě zkušebny – uvádí, že má být s nedělenými válci a současně s dělenými válci. Co platí?
- Válcová zkušebna brzd má dvě samostatné válcové jednotky zabudované ve společném zástavbovém rámu v podlaze. Z válcové jednotky vede datový kabel k zobrazovací jednotce u stěny v zorném poli řidiče, s monitorem s úhlopříčkou min 32“. Současně je průběh zkoušky a výsledky zobrazován na ovládacím tabletu, který má obsluha přímo ve vozidle.
 - V textu je uvedeno, že VZB má funkční balíček, tj. výbavu „...jako například...“ Uvedené vybavení tedy má (musí) být součástí dodávky, nebo ne?
- Všechno uvedené vybavení musí být součástí dodávky válcové zkušebny brzd.
 - V textu je uvedeno, že povrch válců má mít navařence, volitelně granulátový povrch uvedený i v následující položce 767995114R6. Co platí?
- Povrch válců musí mít plastový granulát.

Položka 767995114R7

- V textu je uveden nejednoznačný popis. Musí mít VZB pod válci váhu, nebo jen přípravu? Nutno jednoznačně specifikovat i s ohledem na následující položku 767995114R8
- Válcová zkušebna brzd musí mít integrovanou váhu pod zkušebními válci. Navazující položka 767995114R8, není kryt váhy, ale kryt válcové zkušebny brzd, který tam musí být.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

.....
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace