

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

ROZŠÍŘENÍ KOMUNITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CSS STOD – ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/162/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4393/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000513
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11553.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
ZADAVATEL:	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Hradecká 907, Stod, 333 01	IČO:	48333841		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Radek Rosenberger - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Luděk Rosenberger				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. René Hartman				
E-MAIL:	rene.hartman@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	MPSV; 31_22_044; CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010730				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 10. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na ocelové zárubně. Jsou ve VV uvedeny 2x, jednou v oddíle: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - tam je počet 19 ks, a pak jsou v oddíle: Konstrukce truhlářské. Tam je počet 20 ks - což je správně dle výkresu a výkazu. Budou tedy ocelové a budou obložkové, takže se budou osazovat do již předem připravených otvorů? A nebou budou klasické ocelové, které se budou osazovat při zdění příček? Děkuji za odpověď.

Odpověď zpracovatele PD:

Dobrý den,

Platí 20 ks dle PD. Zárubně budou obložkové.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. René Hartman

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele