

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

NÁZEV ZAKÁZKY

DOMOV MLÁDEŽE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	4404/24/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000468
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11508.html				
ODKAZ VVZ:	...				
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184				
SÍDLO:	Erbenova 184, Domažlice, 344 01			IČO:	48342939
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Věra Prantlová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ivana Jelínková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Ladislav Pešička				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	OŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 10. 2024 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení ZD č. 11 je uvedeno: část VZT položka "Elektroinstalace - MaR" - tuto položku je nutné ocenit, nenachází se v jiné položce rozpočtu. Tato položka má uvedenou výměru 1 kus.

Na základě čeho má být tedy zpracována cena pro tuto položku? V podkladech jsme nenalezli žádný popis ani PD k MaR.

Odpověď zpracovatele PD:

MaR má obsahovat kompletní dodávku regulačního systému VZT jednotky tak, aby byl zajištěn chod větracího systému. Regulační systém zajistí ovládání chodu ventilátorů, uzavíracích klapek na VZT jednotce, protimrazovou ochranu jednotky, řízení by-passu rekuperátoru, dohřev/chlazení větracího vzduchu ve chladičovém výměníku klimatizačními jednotkami, řízení chodu klimatizačních jednotek, ovladač v místě dle požadavku investora, detekce zanesení filtrů. Kompletní dodávka včetně servomotorů, čidel apod.

Na tento dotaz již bylo zodpovězeno v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek

do **29. 10. 2024 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Bc. Ladislav Pešíčka

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele