

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1</b>	
<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>„FVE pro areál KÚPK“</b>
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	Zadavatel: Plzeňský kraj Sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 IČO: 70890366
<b>Oprávněný zástupce</b>	Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, ředitelka KÚPK
<b>Č. j.</b>	PK-VVŽÚ/11012/24
<b>Sp. zn.</b>	ZN/1648/VVŽÚ/24
<b>DOTAZ DODAVATELE</b>	
<p><i>Při přípravě podkladů k zakázce FVE pro areál KÚPK jsme zjistili odchylky v zadávací dokumentaci:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Škroupova 18 – v technické dokumentaci požadován měnič o výkonu 30kW – v příloze 2a požadován 50kW</li> <li>- Jagellonská 13 – v technické dokumentaci požadován měnič o výkonu 30kW – v příloze 2b požadován 25kW</li> </ul> <p><i>U všech tří budov je požadován hybridní měnič, i když nejsou instalovány baterie. Uvažuje se do budoucna s bateriovým úložištěm, a proto se budou používat hybridní měniče?</i></p>	
<b>ODPOVĚĎ ZADAVATELE</b>	
<p>Pro FVE Škroupova 18 postačí měnič s nižším výkonem, tj. 30 kW. Pro FVE Jagellonská 13 je nutný měnič s vyšším výkonem, tj. 30 kW. V tomto ohledu se mění přílohy č. 2a a 2b zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek). Všechny měniče jsou požadovány hybridní z důvodu možné budoucí instalace bateriového úložiště.</p>	

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA  
ředitelka KÚPK  
(podepsáno elektronicky)