

# MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor památkové péče

Kopeckého sady 11, PSČ 306 32 Plzeň, tel: 378 033 061, fax:378 033 002

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI	
Učíslení: 9.12.2013	v hod: 9/1/2013
Podpis: [signature]	Počet příloh: 1
vyřízení: [signature]	

**Západočeské muzeum v Plzni**  
ředitel PhDr. František Frýda  
**Kopeckého sady 2**  
**301 00 P L Z E Ň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PLZEŇ

MMP/249611/13

Mgr. Marovič

2. 12. 2013

**Věc: Vyjádření OPP MMP k postupu při obnově průčelních fasád budovy Západočeského muzea v Plzni, nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP rejstř. č. 15 665/4-4118 v roce 2013 v rámci I. etapy prací.**

Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně ( dále jen OPP MMP) konstatuje, že práce na obnově uličních fasád budovy ZČM v Plzni probíhají v souladu se zájmy státní památkové péče a v souladu s postupy vyplývajícími ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

K obnově uličních průčelí bylo vydání závazné stanovisko OPP/ 331/09 z 29.4.2009, v němž byly stanoveny podmínky k obnově průčelí, kdy v bodě 1) bylo uvedeno, že před zahájením prací bude proveden po postavení lešení zjišťovací průzkum k ověření skutečného stavu omítek a hodnotných architektonických a dekorativních štukových prvků. Toto závazné stanovisko bylo v jeho bodech znovu potvrzeno v roce 2012 vydáním aktualizovaného závazného stanoviska MMP/ 112870/12 z 1.6. 2012.

V letošním roce na poč. srpna 2018 po postavení lešení akad. mal. Jaroslav Šindelář provedl vstupní orientační průzkum z něhož byla stanovena koncepce obnovy fasády dle zápisu ze dne 14.8.2013. Následně pak restaurátor provedl již hlubší průzkum a dne 30.8.2013 jeho výsledky shrnul do zprávy, která byla předána jak investorovi akce, tak orgánům památkové péče. **Z něj jednoznačně vyplynul závěr provedení průčelních fasád jako obnovy původního stavu ověřeného průzkumem, a to obnova iluzivní kamenné struktury na všech štukových omítkách, včetně plastických prvků, kromě keramických obkladů, které budou pouze očištěny a hydrofobizovány.**

Následně probíhaly každý týden pravidelné kontrolní dny na stavbě, které jsou doloženy na OPP MMP 12 zápisy z období srpen – listopad 2013 s cílem naplnit uvedený způsob obnovy fasády význačné veřejné budovy, nemovité kulturní památky

nad to v pohledově exponované poloze v území Městské památkové péče Plzeň do stavu, odpovídajícímu době výstavby v roce 1900.

**Z výsledků dosud provedených prací I. etapy obnovy uličních průčelí lze konstatovat, že práce probíhají plně v souladu s pokyny orgánů památkové péče s velmi dobrým výsledkem a je dán dobrý předpoklad celkového dokončení v rámci II. etapy, zahrnující vlastní průčelí budovy s hlavním vstupem do budovy.**

Obnova uličních průčelí s iluzivní kamennou fasádou navazuje na v nedávné minulosti provedené fasády Divadla J. K. Tyla a bývalé Obchodní a živnostenské komory, dnes Právnické fakulty ZČU v Plzni, kde obdobně byl tento dekorativní malířský způsob provedení kamenné fasády také realizován, jako návrat k původnímu řešení z období vzniku těchto významných staveb. Uvedené úpravy výrazně přispívají též k celkové regeneraci rezervačního prostředí, požívajícího nejvyšší plošné památkové ochrany.

**Magistrát města Plzně**  
**odbor památkové péče**  
"1"

**Mgr. Petr Marovič**  
**vedoucí Odboru památkové péče**  
**Magistrátu města Plzně**

Co: NPÚ,ú.o.p. v Plzni – Ing.arch. L. Buchbergerová  
vlastní