

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3598/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Most ev.č. 198 53-1 Hošťka-Žebráky, rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	7 660 957,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je přestavba stávajícího mostu ev. č. 198 53-1 (SO 201) na silniční propustek v km 0,327 a rekonstrukce propustku (SO 202) na silnici III/198 53 v km 0,223 mezi obcemi Hošťka a Žebráky.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000045		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	06.02.2025	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	V soupisu prací zadavatel požaduje konkrétní typ svodidla, a to "svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m". Z jakého důvodu zadavatel požaduje tento konkrétní typ svodidla? Může jej účastník nahradit jiným systémem?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Ano, je možné použít jiný typ svodidla, který bude splňovat požadovanou zádržnost H2.		
Datum vyhotovení:	07.02.2025		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

pověřený řízením organizace

podepsáno elektronicky