LEGENDA – POVRCHY

- KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON
- KOMUNIKACE AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – CEMENTOBETONOVÝ KRYT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (DOPRAVNÍ OSTRŮVEK, PRSTENEC) – ŽULOVÁ KOSTKA
- PARKOVACÍ STÁN, PARKOVACÍ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- MÍSTO VJEZDU NA POZEMEK RD – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- MÍSTO VJEZDU NA POZEMEK RD – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
- CHODNÍK PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY – TVAROVKY S RELIÉFNÍM POVRCHEM NV 163/2002 SB A TN TZÚS 12.02.
- VEGETAČNÍ ÚPRAVA – ZATRAVNĚNÍ, ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA ZATRAVŇOVANÝCH PLOCHÁCH tl. 150mm
- UMĚLÁ VODICÍ LINIE

Povrch všech pochozích ploch, určených k užívání veřejností musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popřípadě ve sklonu 0,5+tg α, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze.

Materiálová specifikace pro hmatové dlažbu (materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 163/2002 Sb. (nařízení vlády) a TN TZÚS 12.03.04. – 06. (technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního). Upozorňujeme také na nutnost dodržení funkčního hmatového kontrastu také u zámkových dlažeb se zkosenými hranami dle TN TZÚS 12.03.06. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 283/2021 verze 5. Sb. (č. 398/2009 Sb.) musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlaždicemi prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlaždicemi prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlaždicemi prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm).

LEGENDA

- STARÝ STAV
- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV
- HRANICE PARCEL DLE KN
- ČÍSLA PARCEL DLE KN
- ODSTRANĚNÍ
- ROZSAH STAVBY
- umístěná přejezdná obruba 2ks 150/150

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 160.1, SO 160.2 ODVODNĚNÍ – PŘÍPOJKY + UV)
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB š. 100mm D400 kN; ČSN EN 1433
- UV (SO 160 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – UV)
- rušené UV (SO 160 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE – UV)

SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- návrh nové komunikace (SO 100 KOMUNIKACE)

SO 300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
- SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 02 ODPADNÍ KORYTO
- SO 03 PŘELOŽKA VODOVODU
- SO 03 PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- SO 04 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

SO 500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
- PLYNOVOD (SO 510 PLYNOVOD – PŘELOŽKA)
- samostatná investice plynovodní přípojka

samostatná projektová dokumentace VO
společnost SET PROJEKT spol. s r.o. Ing. R. Bouška

LEGENDA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- kanalizace splašková
- kanalizace dešťová
- kanalizace dešťová
- vodovod
- kabely vedení ČESKÉ DRÁHY
- kabely nadzemní NN CEZ
- kabely podzemní VN CEZ
- kabely sdělovací CETIN
- plynovod STL + ochranné pásmo spol. GASNET
- kabely vedení VO + sloup VO

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytyčení, zakreslení v této situaci je pouze informativní. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností.

souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém Bpv

BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář – dopravní stavby
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj: LETKOV, Plzeňský
Ing. Martina Pavlíková	Ing. Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokument.: PDPS
Investor	SUSPK, po., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Koterov		Číslo zakázky: 0610
			Datum: 11/2024
Stavba	III/18018 LETKOV PRŮTAH		Měřítko: 1:250
Název výkresu	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 2.		objekt: C.3 / č. přílohy: 2 / č. paré