

Identifikační údaje

Název stavby: Jagellonská 13 - FVE 30,030 kWp na objektu Jagellonská 668/13 a Škoroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí p.č. 5980 a 5981/1 katastrální území Plzeň [721981]

Místo stavby: Jagellonská 668/13 a Škoroupova 1760/18, 301 00 Plzeň na pozemcích p.č. 5980 a 5981/1 katastrální území Plzeň [721981]



Stavebník (investor): Plzeňský kraj, IČ: 70890366 Škoroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

Číslo smlouvy o připojení: ---  
Tech. podmínky připojení: ---  
Číslo odběrného místa: ---  
EAN pro data spotřeby: ---  
EAN pro data výroby: ---

Celkový instalovaný výkon: 30,030 kW  
Rezervovaný výkon: --- kW  
Způsob připojení a rez. hodn. jističe před elektroměrem: 3 x 80 A  
Vypínací charakteristika: B  
Napěťová hladina: 0,4 kV (NN)

Nastavení ochran (dle přílohy č. 4 PPDS a TPP)

parametr	maximální vypínací čas [s]	nastavení pro vypnutí
nadpětí 3. stupeň	0,1	230 V +20 % (276,0 V)
nadpětí 2. stupeň	5	230 V +15 % (264,5 V)
nadpětí 1. stupeň	0	230 V +11 % (253,3 V)
podpětí 1. stupeň (nesynchronní VM)	2,7	230 V -30 % (161,0 V)
podpětí 2. stupeň	0,2	230 V -55 % (103,5 V)
nadfrekvence	0,1	51,5 Hz
podfrekvence	0,1	47,5 Hz

02									
01									
č. revize	datum	popis revize							
akce	<b>Jagellonská 13 - FVE 30,030 kWp</b> na objektu Jagellonská 668/13 a Škroupova 1760/18, Plzeň-Jižní Předměstí p.č. 5980 a 5981/1 katastrální území Plzeň [721981]					generální projektant		autorizační razítko	
stavebník	<b>Plzeňský kraj, IČ: 70890366</b> Škroupova 1760/18, CZ 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí					hlavní architekt, autor			
						hlavní inženýr projektu			
projektant části	 <b>Ing. Michal BENEŠ</b> projekce elektrických zařízení, IČ: 17837707 náměstí Svobody 31, CZ 342 01 Sušice tel.: +420 602 122 904, e-mail: michal.benes@omegaelekto.cz					zodpovědný projektant <b>Ing. Michal BENEŠ</b>			
část	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu					vypracoval <b>Ing. Michal BENEŠ</b>			
stavební objekt	Technologie FVE					kontroloval		část	č. kopie
profese								<b>D.2.1</b>	
stupeň dokumentace	Dokumentace pro stavební povolení					datum	únor 2024	měřítko	č. přílohy
název přílohy						č. zakázky	06-2/24/DSP	-	<b>D.2.1.4</b>
						č. archivní	06-2/24/DSP		
						počet formátů	4 A4		
<b>Jednoplové schéma FVE</b>									

Jednotopové schéma FVE

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu zhotovitele dokumentace.