

**Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ / Změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ**

|  |   |        |  |
|--|---|--------|--|
| <b>Zadavatel:</b>                              |   |        |  |
| Název:   | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   |        |  |
| IČO:   | 72053119  |        |  |
| Sídlo:   | Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň   |        |  |
| vyř.:  | Kamila Březinová  | tel.:  | 777 364 828  |
| č.j.:  | 4756/25/SÚSPK-P   | email: | <a href="mailto:kamila.brezinova@suspk.eu">kamila.brezinova@suspk.eu</a> |
| <b>Veřejná zakázka:</b>                        |   |        |  |
| <b>II/206 Žihle, oprava povrchu (I. etapa)</b> |   |        |  |
| Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:              | 14 099 597,00 Kč  |        |  |
| Zadávací řízení:                               | zjednodušené podlimitní řízení  |        |  |
| Předmět plnění VZ:                             | <p>Stavba řeší celoplošnou povrchovou opravu (výměnu krytu) silnice II/206 v intravilánu obce Žihle. Jedná se o úsek od mostu ev.č. 206-002 na konec obce ve směru Rabštejn nad Střelou o celkové délce 1,73 km. Oprava spočívá v odfrézování stávajícího asfaltového souvrství tl. 110 mm s následnou pokládkou nové vrstvy ACL 16 + o tl. 60 mm a ACO 11+ o tl. 50 mm. Na vybraných místech při realizaci bude provedena výměna betonových silničních obrubníků, lokální sanace neúnosného podloží u viditelných propadů vozovky, výšková úprava nebo výměna porouchaných uličních vpustí či krytů uzávěrů inženýrských sítí a obnova VDZ. Více viz předmětná PDPS.</p> |        |  |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:  | dosud není (ZPŘ)  |        |  |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)        | P25V00000047  |        |  |

**Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Zadavatel obdržel dne | 18.02.2025  | žádosti o objasnění zadávacích podmínek, které byly vyhodnoceny jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve svých žádostech uvádějí: |
| 1                     | Dle DI z 18.2.2025 požadujete použití modifikovaného asfaltu ACO 11 + S PMB (50/70). Jednotlivá označení ve směsi si navzájem odporují. Pokud požadujete modifikovaný asfalt, mělo by být označení ACO 11 S (PmB 25/55-60).<br>Označení ACO 11 + (50/70) odpovídá nemodifikované směsi. |   |

|   |  |
|---|--|
| K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení: |  |
| ad.1  | <p>Došlo k opravě popisu asfaltové směsi:<br/> Doporučené souvrství VARIANTA č. 1 bez navýšení nivelety:<br/> ACO 11 + PMB 25/55-60 v tl. 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7<br/> PS min. 0,3 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26<br/> ACL 16 + (50/70) 60 mm ČSN 736121, TKP kap. 7<br/> PS min. 0,4 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26<br/> opravená stávající konstrukce<br/> Nepředpokládá se navýšení nivelety.</p> <p>Technologie opravy vozovky SO 110 KOMUNIKACE silnice II/206 ŽIHLE u železničního přejezdu, autobusové zastávky a u výkopů nově zbudovaného plynovodu a kanalizace:<br/> ACO 11 + PMB 25/55-60 v tl. 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7<br/> PS min. 0,3 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26<br/> ACL 16 + (50/70) 60 mm ČSN 736121, TKP kap. 7<br/> PS min. 0,4 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26<br/> ACP 16 + (50/70) 100 mm ČSN 736121, TKP kap. 7<br/> PS min. 0,4 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26<br/> opravená stávající konstrukce</p> <p>Výkaz výměr zůstává beze změny.</p> |

|  |            |
|--|------------|
| Přílohy: Příloha č. 1 - Technická zpráva         |            |
| Příloha č. 2 - Souhrnná technická zpráva         |            |
| Příloha č. 3 - Vzorový příčný řez silnice II/206 |            |
|  |            |
| Datum vyhotovení:                                | 21.02.2025 |

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Jiří Velíšek  
pověřený řízením organizace  
*podepsáno elektronicky*