

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
SYSTÉM MONITOROVÁNÍ MEDICINÁLNÍCH TEPLIT					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/152/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	776/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P24V00000476
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11516.html				
HLAVNÍ ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, 333 01 Stod			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Petrmichl, vedoucí provozně-technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Lucie Křenová, právnička				
E-MAIL:	lucie.krenova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Služby	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:	NE				

Hlavní zadavatel (dále jen „zadavatel“) poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 02. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý deň,

v Technické dokumentaci, část Architektura komunikační sítě je uvedené: "Do jednotlivých objektů/budov budou instalována přenosová zařízení, tak aby bylo zajištěno plné pokrytí ve všech prostorách zadavatele (řádek 52)." Otázka: Budú tieto prenosové zariadenia umožňovať iba bezdrátové pripojenie alebo bude možné naše komunikačné routre (AccessPoint) pripojiť klasickým káblovým pripojením UTP/RJ45.

Otázka 2: Bude možná ešte raz obhľadka miesta inštalácie?

Ďakujem

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1.1:

Zadavatel konstatuje, že instalace jsou požadovány ve třech nemocnicích v lokalitách Stod, Rokycany a Domažlice. Každá z těchto nemocnic je koncipována jako monoblok. Instalace nepočítají v rámci jedné lokality s připojením dalších budov. Zadavatel uvádí, že je na rozhodnutí uchazeče, jakým typem připojení budou monitorovací zařízení komunikovat, primárně však v souladu s komunikačním standardem (viz řádek 47 Přílohy

č. 2 - Technická specifikace). Zadavatel požaduje, aby monitorovací zařízení pracovala v autonomní komunikační síti, oddělené od interní datové sítě zadavatele (viz řádek 51 Přílohy č. 2 - Technická specifikace).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1.2:

Další termín prohlídky míst plnění již naplánován nebude, a to především z organizačních důvodů.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Mgr. Lucie Křenová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

V zastoupení zadavatele