

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NÁSTAVBA PAVILONU GYMNÁZIA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/211/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	848/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P18V00000469
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6511.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy				
SÍDLO:	Školní 280, Plasy, 331 01	IČO:	70838534		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Markéta Lorenzová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Markéta Lorenzová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27.2.2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí položky pro vysekání drážek a průrazy, prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

Počet parapetů ve výpisu prvků nesedís výkazem výměr - T07 ve výpisu 1 ks, ve výkazu výměr 4 ks. Prosíme o vysvětlení případně úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Parapet T08 ve výpisu prvků š. 275mm, ve výkazu výměr 150mm. Prosíme o vysvětlení případně úpravu výkazu výměr.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

v příloze zasílám následující upřesnění výkazu výměr:

- do části elektro doplněny položky vybourání otvorů a vysekání rýh
- do rozpočtu nástavby upřesněn počet parapetů T07 ze 4ks na 1ks

- do rozpočtu nástavby jsem upřesněna hloubka parapetu T08 ze 150mm na 300mm (což je nejbližší vyšší od 275mm)

Doplňná zadávací dokumentace:

Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr - NOVÝ

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **18.3.2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Ing. Tomáš Bek
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele