REFERENČNÍ ŘEZY



LEGENDA

SO-301 KABELOVÝ ROZVOD VO

- NAVRŽENÉ KABELOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
  CYKY 4Bx10 v chráničce Kopoflex Ø50 , zemnící drát FEZN10 po celé trase
  PŘECHOD KOMUNIKACE PŘEKOPEM, KABELOVÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
  CYKY 4Bx10 v chráničce Kopoflex Ø160 , zemnící drát FEZN10 pod úhlem výkopu
- NAVRŽENÉ PILÍŘE KABEL.ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ SKŘÍŇKY, ROZVODU MĚSTNÍ ROZHLAS
  (bude upřesněno investorem v prováděcí/dílenské fázi vlastní realizaci)
- NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ TYPY NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  HAŽDÝ OSV. BOD DLE POPISU NA SITUACI

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ STOKY - PP 250
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - PVC-KG 150
- KANALIZAČNÍ VÝTLAK - HDPE 90
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ SVODY
- VODOVODNÍ ŘADY + PŘÍPOJKY
- STL PLYNOVOD S PŘÍPOJKAMI
- VZDUŠNÉ VEDENÍ NN ČI VO + SLOUPY
- VZDUŠNÉ VEDENÍ TELEFONU + SLOUPY

Před zahájením zemních prací provést přesné vytýčení podzemních inženýrských sítí, zahrnutých v situaci je pouze informativní. Zemní práce pak v místech křížení souběhu je nutno provést ručně se zvýšenou opatrností.

Projektant komunikace-(zpracování rekonstrukcí)	Ing. Václav ŘÍHA Tyršův vrch 9, 349 01 Stříbro tel. 728 653 797, E-mail: vr.projekt@seznam.cz IČ 611 30 494
Projektant SO- VO	SET PROJEKT spol. s r.o. Lipová 1052, Starý Plzenec 332 02, kancelar@setprojekt.cz www.setprojekt.cz
Vypracoval: Ing. Bouška M.	Katúzemí: Nedražice Druh dokument.: DSP+DPS
Investor : OBEC KOSTELEC, Kostelec 34, 349 01 Stříbro	Číslo zakázky Datum: 03/2024
Stavba: NEDRAŽICE CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE	Měřítko: 1:250 Čpříloha: Čpare
Stavebjní: SO 301 KABELOVÝ ROZVOD VO	D3.2.3
Výkres: KOORDINACE SITUACE DEMONTÁŽ / MONTÁŽ	

Nedražice 1:250



KLAD LISTŮ