

| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | „FVE pro areál KÚPK (2. vyhlášení)“                                                                    |
| Identifikační údaje zadavatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zadavatel: Plzeňský kraj<br>Sídlo: Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1<br>IČO: 70890366 |
| Oprávněný zástupce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mgr. Štěpánka Szabó, MBA, ředitelka KÚPK                                                               |
| Č. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PK-VVŽÚ/2618/25                                                                                        |
| Sp. zn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZN/1648/VVŽÚ/24                                                                                        |
| DOTAZ DODAVATELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <p><i>Dobrý den, prosím o objasnění, jestli mohou být nabídnuty panely o rozměru 1903x1134x30 mm nebo trváte na daném rozměru 2094x1038x35 mm. Dále jsem se chtěl zeptat, jestli by bylo možné nabídnout panely o výkonu 460 Wp. Vámi specifikované parametry (rozměr, hmotnost, výkon) směřují jen k jednomu výrobcí panelů značky Longi, což je diskriminující vůči ostatním výrobcům.</i></p>                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA DOTAZ Č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <p><b>Požadovaný výkon panelu 455 Wp musí být uchazečem dodržen Jeho dodržení je nezbytné pro realizaci FVE dle projektové dokumentace, která byla zpracována jako optimální řešení pro areál KÚPK.</b></p> <p><b>Rozměry panelu jsou s ohledem na parametry střechy požadovány jako maximální. Uchazeč může nabídnout panely s menší plochou, pokud budou dodrženy všechny ostatní technické požadavky.</b></p> <p><b>Hmotnost panelu je s ohledem na statiku požadována jako maximální. Uchazeč může nabídnout lehčí panely.</b></p> |                                                                                                        |

Mgr. Štěpánka Szabó, MBA  
ředitelka KÚPK  
(podepsáno elektronicky)