

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	204-004		
Název mostu:	Most přes potok v obci Dolní Bělá		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 204		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	8.834 km	Staničení na úseku: 0.674 km	
Rok postavení:	1950		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Dolní Bělá		
Katastrální území:	Dolní Bělá		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 75-Úněšov		
Zpracovatel mostního listu:			
<b>Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení:			
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$ Rok:
<b>Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení</b>			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)			
$V_n = 11.0\text{ t}$	$V_r = 32\text{ t}$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = 8.2\text{ t}$ Rok: 2021
<b>Základní údaje</b>			
Celkový počet polí: 1	Délka přemostění: 4.05 m	Délka NK: 4.85 m	
Šikmost: Levá 80.00 g	Volná šířka: 8.10 m	Celková šířka mostu: 8.70 m	
Plocha mostu: 42.19 m <sup>2</sup>			
Souřadnice mostu	S-JTSK X: -826859 Y: -1052613	WGS: 49.893311°N 13.280520°E	
Popis spodní stavby:			
Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB deska prostá tl. 0.30m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
<b>Ostatní údaje</b>			
Výška mostu nad terénem: 2.20 m	Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
$Q_{100} = -$	Normální hladina vody: 0.20 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.	Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
<b>Mostní podpěry křídla a čelní zdi</b>			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 8.80 až 8.80 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 2.00 až 2.00 m
<b>Nosná konstrukce</b>			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 4.05 m	Kolmá světlost: 3.85 m	Konstrukční výška: 0.30 m
	Rozpětí: 0.00 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nežadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nežadaný	
<b>Vozovka</b>			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 8.10 m		
<b>Chodníky</b>			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nežadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nežadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m <sup>2</sup>
<b>Svodidla/Zábradelní svodidla</b>			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: betonové sloupky+ocelové l.		
<b>Cizí zařízení</b>			
-	Typ zařízení:	Správce:	
<b>Správní údaje</b>			
Archivace projektu: Neznámá			

**Klasifikační stupeň stavu mostu**

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý    Spodní stavba: IV - Uspokojivý    Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 27.2.2021

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč    Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 3.3.2025 12:34    Vytisknul z BMS: Hnojský Marek, Ing.

□  
Schematický náčrt mostu, převzatý z ML