

MS 2p/10,5/12/50

- LEGENDA
- plánovaná úprava komunikace
 - stávající kabel V0 CYKY 4x10 mm²
 - nový zemní kabel 4x10 mm² CYKY v PE75/63
 - stávající hranice ne-zpevněných ploch
 - svítidlo V0, LED, silniční stožár 8 m, výložník 1 m
 - LED svítidlo 35 W, barva světla 2700K
 - stožáry V0 stávající
 - svítidlo, přechodové LED, 40W, 4000K
 - výška 6 m, elektronický předradník, délka výložníku viz výkres
 - stožáry k demontáži

- STÁVAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ÚPRAVY POVRCHŮ
- stávající STL plynovod
 - stávající kanalizace
 - stávající vodovod
 - stávající sdělovací kabel CETIN
 - úprava povrchu - sjezdy
 - úprava povrchu - zelen
 - úprava povrchu - chodník
 - úprava povrchu - parkovací stání

UPOZORNĚNÍ:
PŘED VÝSTAVENÍM STÁVBY JE NEZBYTNÉ VYTÝCIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V TRASE VEDENÍ VO
ÚLOŽENÍ OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY A ÚPRAVY ÚLOŽENÍ KABELŮ (DO DALŠÍCH CHRANICEK A PODJ.) OHLEDNĚ NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STÁVBY POULÉ VÝTYČENÍ
Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky dle standardu provozovatele
Elektronický předradník svítidel ve výrobě nastavit na snížení intenzity osvětlení od 23.00 do 5.00 na 50%

Tržba osvětlení dle ČSN 13201-1: M5, chodníky a parkovací stání P6, přechody TKP 15

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
KAREL MACAN	ING. HAVLIK	ING. HAVLIK	ING. HAVLIK
KRAJ	Přízeňský	KAT. ÚZEMÍ	Janovice nad Úhlavou
OBJEDNATEL	Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou		
II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA veřejné osvětlení			
OBSAH			
KOORDINAČNÍ SITUACE			
FORMÁT	8x4	DATUM	09/2024
STUPEŇ	PDPIS	ČÍS. ZAKÁZKY	2024009
MĚŘÍTKO	1:500	ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
		C.3.	

Všechny osvětlovací stožáry se zapojí na uzemnění Fezn 10 mm uložené do výkoku ke kabelu.
Místo přechodu stožáru do země se ohradí betonovým lžnicem z betonu C2/15 (průměr 30cm, výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm, zpevněným pro stěkní dešťové vody).
- V BÉŽNÉ TRASE DLE REZU C-C, ÚLOŽENÍ KABELŮ V ZEMĚ DLE REZU C-C (VJEZDY, A-A (ZLÁBY K ZÁHRADNÍM PLYNOVODŮM, REZU C-C, A-A - HLUBKA ÚLOŽENÍ CHRÁNĚNÝ MÍN. 0,8 M)
STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY TERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU OD PATY STOŽÁRU PO SPODNÍ OKRAJ DVÍŘEK, VNE TUVNITR STOŽÁRU