

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ															
Zadavatel:															
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.														
IČO:	72053119														
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň														
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516												
č.j.:	6778/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu												
Veřejná zakázka:															
III/11724 Pavlovsko-Rokycany, úsek C															
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	33 162 612,00 Kč														
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení														
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy silnice III/11724 v úseku mezi železničním nadjezdem a křížením se silnicí III/11727 v délce 2,444 km.														
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)														
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000130														
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy															
Zadavatel obdržel dne	17.03.2025	žádosti, které byly vyhodnoceny jako žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatelé o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:													
1	V souvislosti se zpracováním nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku prosíme o vysvětlení nesrovnalostí v zadání veřejné zakázky: Dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, soubor s názvem „Příloha č. 5 - PAU_III-11724 Pavlovsko, úsek C“ je znovuzískaná asfaltová směs zařazena do následujících kategorií PAU: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AC obrus</th> <th>AC ložní</th> <th>AC podkladní</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>výsledek mg/kg</td> <td><3.20</td> <td>964</td> <td>3,66</td> </tr> <tr> <td>zatřídění</td> <td>ZAS - T1</td> <td>ZAS - T4</td> <td>ZAS - T1</td> </tr> </tbody> </table> V rámci jednotlivých příloh výše zmíněné přílohy č. 5 ZD je však uchazeči poskytnut pouze kompletní rozbor PAU z obrusné vrstvy. Protokol z rozboru ložní vrstvy obsahuje pouze titulní stránku a tabulka s detailními hodnotami jednotlivých PAU chybí. Bez těchto konkrétních hodnot výluhů nemůže uchazeč řádně ocenit nakládání s vyfrézovanou asfaltovou drtí s hodnotou PAU ZAS – T4. Prosíme zadavatele o doplnění tabulky výluhů.				AC obrus	AC ložní	AC podkladní	výsledek mg/kg	<3.20	964	3,66	zatřídění	ZAS - T1	ZAS - T4	ZAS - T1
	AC obrus	AC ložní	AC podkladní												
výsledek mg/kg	<3.20	964	3,66												
zatřídění	ZAS - T1	ZAS - T4	ZAS - T1												
2	V souvislosti se zpracováním nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku prosíme o vysvětlení nesrovnalostí v zadání veřejné zakázky: V rámci dodatečných informací č. 1 byl zveřejněn nový výkaz výměr „Příloha č. 3 - soupis prací dle vysv.ZD č. 1 - PAVLOVSKO - ROKYCANY - ÚSEK C“, ve kterém byly kromě položky č. 30 Lokální sanace ACL 60 mm změněny i některé jiné položky. Především se jedná o položky pojiv studené recyklace, pol. č. 19 cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa ve změněném množství 206,238 t a položka č. 20 emulze asfaltová obalovací pro použití za studena ve změněném množství 154,679 t. Prosíme zadavatele o informaci, co vedlo ke změně množství těchto položek, jelikož dle našich zkušeností nám nově zveřejněné výměry přijdou nadhodnocené.														

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel předkládá kompletní zprávu č. RT-011A-2020 průzkum konstrukce vozovky a posouzení stavu vozovky (posouzení stavu vozovky - PAU).
ad 2	V rámci provedené kontroly dříve zveřejněného soupisu bylo zjištěno chybné množství pojiv uvedených v položkách č.19 a č.20, což bylo opraveno v novém soupisu. Daná množství pojiv položek č.19 a č.20 jsou uvedena dle normy ČSN 736147. Objednatel nebude množství upravovat.

Přílohy: Příloha č. 1 - Příloha č. 5 - PAU_III-11724 Pavlovsko, úsek C
--

Datum vyhotovení:	18.03.2025
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

pověřený řízením organizace

podepsáno elektronicky