

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ, NERUDOVA 33

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/193/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	1559/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000067
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11776.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33				
SÍDLO:	Nerudova 33, Plzeň, 301 00			IČO:	00520152
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Marie Klesová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Marie Klesová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Václav Štrunc				
E-MAIL:	vaclav.strunc@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	Ano, CZ.05.01.01/01/23_038/0003189				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 10. 04. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY OBCHODU, UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ, NERUDOVA 33“.

V PD je tabulka **D.1.1.b.28_Výpis okenních výplní - AL 1.NP_29.pdf**: Tato tabulka obsahuje dřevěná okna v 1.PP, chybí tabulka oken AL 1.NP.

V tabulce **D.1.1.b.27_Výpis okenních výplní - dřevěných_28.pdf** je ve specifikaci typ rámu **Dřevěný lepený profil EURO smrk IV 68** je možné typ rámu IV 78 nebo IV 88? Aby bylo možné splnit koeficient UV, trojsklo.

Děkujeme.

Odpověď zadavatele, projektanta:

V příloze tohoto vysvětlení je upravený výkres D.1.1.b.28, který se uveřejňuje spolu s vysvětlením.

Konstrukce okenní výplně není definována ultimativně, uchazeč může volit dle své technologie, pro projektové řešení je zásadní plnit parametr součinitele prostupu tepla okenní výplně $U = 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Přílohy Vysvětlení ZD č. 2:

1) 1559-25-CN_D.1.1.b.28 Výpis okenních výplní - AL 1.NP_29

V Plzni

.....
Ing. Václav Štrunc

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele